

4b - Vyhodnocení ročního plánu kalibrací měřidel podzemní a povrchové vody na rok 2015
dle článku 8.53 Koncesní smlouvy

Těžená podzemní do sítě														
Evidenční číslo odběru	OKRES	Obec	Část obce	Výrobce	Průměr	Jm. průtok	Číslo vodoměru	Název typu	Třída přesnosti	Datum cejchu	PROŠLÝ CEJCH	výměna skutek	splněno	umístění
600200074	Semily	Turnov	Nudvojovice	MEINECKE	100	90	1052550	WS 100	B	19.01.2009	19.01.2015	5.11.2015	100%	vrt T2 Nudvojovice
600200107	Semily	Vyskeř	Vyskeř	MEINECKE	50	50	9272800	WPD 50	B	12.02.2009	12.02.2015	1.10.2015	100%	ČS Vyskeř
600200083	Semily	Turnov	Nudvojovice	MEINECKE	100	230	9076874	WPD 100	B	25.03.2009	25.03.2015	5.11.2015	100%	vrt T5 Nudvojovice
600200181	Semily	Turnov	Nudvojovice	MEINECKE	150	400	5009987	WP 150	B	09.04.2009	09.04.2015	10.11.2015	100%	vrt TN2 Nudvojovice
600200104	Semily	Troskovice	Troskovice	MEINECKE	50	40	9135083	WP 50	B	20.05.2009	20.05.2015	1.10.2015	100%	ČS Dola Troskovice
605037018	Jablonec nad Nisou	Malá Skála	Malá Skála	MEINECKE	50	20	9317517	WS 50	B	20.05.2009	20.05.2015	1.11.2015	100%	ČS Teplice Malá Skála
605037753	Semily	Benešov u Semil	Benešov u Semil	MEINECKE	80	55	1068921	WS 80	B	20.05.2009	20.05.2015	19.5.2015	100%	VDJ Strážník
681110560	Semily	Chuchelna	Komárov	EWT	25	6	2310438	Elin 6	B	03.06.2009	03.06.2015	7.5.2015	100%	ČS Komárov
600200132	Semily	Semily	Semily	Elster	100	0	36287911	WS4000	B	03.11.2009	03.11.2015	25.9.2015	100%	VDJ Jílovce

Těžená surová podzemní														
Evidenční číslo odběru	OKRES	Obec	Část obce	Výrobce	Průměr	Jm. průtok	Číslo vodoměru	Název typu	Třída přesnosti	Datum cejchu	PROŠLÝ CEJCH	výměna skutek	splněno	umístění
600200099	Semily	Rovensko pod Troskami	Václaví	MEINECKE	100	230	9076874	WPD 100	B	12.03.2009	12.03.2015	23.11.2015	100%	vrt Václaví