



Zpráva o provedení revizí požárních hydrantů v majetku VHS Turnov za rok 2018

Vypracoval: SČVK, a.s., Oblastní závod Turnov

Ing. Petr Pěnička, zástupce ředitele OZ

Datum: 22. 1.2020

Obsah

1	Úvod	3
2	Souhrn požárních hydrantů.....	3
3	Závěr.....	4
4	Přílohy	4

1 Úvod

Dne 1. 11. 2018 byla provedena revize všech hydrantů, které jsou HZS LK registrovány jako požární. Rozsah hydrantové sítě byl stanoven a odsouhlasen v roce 2014 a je dle potřeby doplňován. Kontrola provozuschopnosti je prováděna na základě požadavku § 5, odst. 1, písm. a) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a dle ČSN 730873.

Měření bylo prováděno zařízením CH - IV, které se používá na ověřování průtokových a tlakových parametrů podzemních a nadzemních hydrantů (pro $v = 0,8 \text{ m.s}^{-1}$) podle tab. 2 ČSN 730873/03/. Na měřidle jsou manometry na statický a hydrodynamický tlak, který je zaznamenáván po otevření hydrantu. Z těchto hodnot je následně dopočítáván okamžitý průtok hydrantem. Hodnota průtoku je porovnávána s ustanoveními ČSN 730873.

2 Souhrn požárních hydrantů

Lokalita	Požární hydranty - ks
Turnov	36
Jilemnice	9
Semily	21
Lomnice n.P.	21
Rokytnice n.J.	22
Rovensko pod Troskami	4
Tatobity	10
Žernov	1
Ktová	2
Troskovice	6
Vyskeř	3
Loučky u Turnova	2
Benecko	6
Chuchelna	3
Benešov	7
Kacanovy	6
Olešnice	2
Přepeře	1
Ohrazenice	4
CELKEM	166

Změny pro rok 2016:

V Semilech byla hydrantová síť doplněna o jeden výtokový stojan.

V Turnově byla hydrantová síť doplněna o 4ks hydrantů (čerpací stanice Benzina, ul. Tázlerova) a 3ks výtokových stojanů.

Změny pro rok 2017: Žádné.

Změny pro rok 2018: Žádné.

Změny pro rok 2019:

V Turnově byla hydrantová síť rozšířena 1ks hydrantu (Malý Rohozec)

V Troskovicích byla hydrantová síť rozšířena 1ks hydrantu (Semín)

V Rokytnici n/J byla hydrantová síť rozšířena 1ks hydrantu (Vilémov)

3 Závěr

Byla kontrolována funkce u 162 ks hydrantů a 4 ks výtokových stojanů. V jednom případě nebyla provedena zkouška hydrantu. V případě nefunkčního hydrantu byla podána reklamace na stavbu, aby byla odstraněna závada, která brání jeho změřením. Kontrola funkce bude provedena v náhradním termínu. V sedmi případech byly naměřeny nízké hodnoty hydrodynamického tlaku, který již neodpovídá požadavkům normy na požární hydranty ČSN 730873. Zde je dohoda s HZS LK, že i takový stav akceptují, než aby v místě nebyl žádný revidovaný hydrant. Zbývajících 156 hydrantů a výtokových stojanů kontrole provozuschopnosti vyhovělo a stav odpovídá požadavkům ČSN 730873. Byl u nich také proveden záznam hodnot provozních tlaků. Na internetových stránkách provozovatele <https://www.scvk.cz/zakaznici/hydranty-pro-pozarni-ucely/> jsou zveřejněna měření a dopočtené hodnota průtoku.

4 Přílohy

Hydrantová síť VHS – záznam o kontrole provozuschopnosti

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

P.Č.	ID GIS provozovatele vodovodu	Obec	Část obce	Ulice	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN hydrantu (mm)	dne	provedl	Tlak hydrodynamický (Mpa) při revizi	Tlak hydrostatický (Mpa) při revizi	Q (l/s) při revizi	Poznámka (provozuschopnost ANO/NE; kontrola označení VZ tabulkami):
1	194273	TURNOV	Turnov	Sobotecká 242 - pomocná škola	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,29	0,37	6,2	ANO
2	41249	TURNOV	Turnov	Nudvojovice 1443	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,46	0,55	7,81	ANO
3	325857	TURNOV	Turnov	Nerudova x Fučíkova	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,41	0,43	7,37	ANO
4	528323	TURNOV	Turnov	Dolánky v areálu ČS	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,66	0,74	8	ANO
5	538574	TURNOV	Turnov	Skálova ul. před sokolovnou	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,56	0,61	8	ANO
4	328785	TURNOV	Turnov	Károvska u VDJ	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,15	0,25	4,46	ANO
7	328945	TURNOV	Daliměřice	Vesecko prům. zóna u čp. 500	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK				NE - zrušen stavbou mangan - nahrazen
8	677124	TURNOV	Daliměřice	Ontex - autobusová zastávka	požární	ANO	150	01.11.2019	SěVK	0,34	0,35	6,4	ANO - nahrazuje Vesecko prům. zóna u čp. 500
9	10849	TURNOV	Daliměřice	Daliměřická u čp. 167	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,35	0,4	6,81	ANO
				u Hasičské zbrojnice Daliměřice ulice Hruborohozecká čp. 388									
10	598743	TURNOV	Daliměřice		požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,49	0,63	8	ANO
11	528334	TURNOV	Turnov	Sobotecká U Libušky odstavná plocha	požární	ANO	150	01.11.2019	SěVK	0,86	0,93	8	ANO
12	626886	TURNOV	Turnov	Sobotecká U křižovatka u čp 971	požární	ANO	150	01.11.2019	SěVK	0,55		49	ANO
13	488664	TURNOV	Turnov	křižovatka 1. máje a Máchová	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,28	0,46	6,09	ANO
14	109985	TURNOV	Turnov	křižovatka Kosmonautů Studentská u čp. 1327	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,42	0,46	4,46	ANO
15	603564	TURNOV	Turnov	Přepěšská u čp 1307	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,47	0,54	7,89	ANO
16	488693	TURNOV	Turnov	Křižovatka Nádražní 1.máje u čp.1185	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,44	0,51	7,64	ANO
17	54481	TURNOV	Turnov	Nádražní u čp.1119	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,3	0,48	6,31	ANO
18	488692	TURNOV	Turnov	Křižovatka 1. Máje Slikova naproti čp.1160	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,3	0,44	6,31	ANO
19	626885	TURNOV	Turnov	ul. 28.října u nemocnice před pečovatelským domem	požární	ANO	150	01.11.2019	SěVK	0,45		45	ANO
20	631072	TURNOV	Turnov	Křižovatka ul. Jana Palacha a ul.Rubínova	požární	ANO	150	01.11.2019	SěVK	0,45		45	ANO
21	109969	TURNOV	Turnov	Košková čp.1993	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,59	0,62	8	ANO
22	97985	TURNOV	Turnov	Nudvojovická 1474	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,47	0,5	7,89	ANO
23	97969	TURNOV	Turnov	Nudvojovická 1032	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,52	0,56	8	ANO
24	329073	TURNOV	Mašov	Křižovatka v Mašově Na Kalužníku	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,09	0,3	3,5	NE / nízký tlak
25	208721	TURNOV	Malý Rohozec	ul. Na Vápeníku u čp. 83	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,25	0,43	5,76	ANO
26	99089	TURNOV	Malý Rohozec	Malý Rohozec u bývalé Hospody čp. 12 naproti čp. 173	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,35	0,38	6,81	ANO
27	10769	TURNOV	Malý Rohozec	Malý Rohozec u čp. 124	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,44	0,56	7,64	ANO
28	115841	TURNOV	Turnov	ul. U Tří svatých	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,3	0,31	6,31	ANO
29	196689	TURNOV	Turnov	Náměstí Horáčka na křižovatce za bilbordem	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,32	0,34	6,51	ANO
				u křižovatky Zborovská Žižkova na chodníku u hotelové školy									
30	35217	TURNOV	Turnov		požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,54	0,56	8	ANO
31	115729	TURNOV	Turnov	ul. Františka Kavana u čp. 1514	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,25	0,35	5,76	ANO
32	582081	TURNOV	Turnov	Ulice 28.října - U Mariánského kostela - vstup na hřbitov	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,5	0,63	8	ANO
33	582090	TURNOV	Turnov	Ulice 28.října - U čp. 410	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,45	0,53	7,72	ANO
34	539202	TURNOV	Turnov	Tázlerova ulice u čp. 262	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,24	0,37	5,64	ANO
35	527373	TURNOV	Turnov	čerpací stanice Benzina - ostůvek	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,22	0,88	5,4	ANO
36	627531	TURNOV	Turnov	čerpací stanice Benzina - u vysavače	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,25	0,89	5,76	ANO
37	633602	TURNOV	Turnov	čerpací stanice Benzina - u vjezdu do myčky	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,24	0,89	5,64	ANO
1	331953	VYSKEŘ	Vyskeř	Vyskeř-Lažany u čp. 3	požární	ANO	80	14.11.2018	SěVK	0,17	0,38	4,75	ANO
2	603568	VYSKEŘ	Vyskeř	Vyskeř v úvoze pod čp 110	požární	ANO	80	14.11.2018	SěVK	0,27	0,39	5,98	ANO
3	603567	VYSKEŘ	Vyskeř	Vyskeř na křižovatce u kluziště	požární	ANO	80	14.11.2018	SěVK	0,24	0,31	5,64	ANO
1	501777	LOUCKÝ U TURNOVA	Loučky u Turnova	Loučky u čp. 91	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,09	0,21	3,5	NE / nízký tlak
2	603850	LOUCKÝ U TURNOVA	Loučky u Turnova	Loučky u čp 31	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,08	0,37	3,5	NE / nízký tlak
1	603566	TROSKOVICE	Troskovice	U úřadu čp. 6	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,2	0,32	5,15	ANO
2	486008	TROSKOVICE	Troskovice	Pod hradem u čp. 14	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,14	0,2	4,31	ANO
3	486009	TROSKOVICE	Troskovice	Na hlavní silnici u čp 28	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,28	0,48	6,09	ANO
4	486010	TROSKOVICE	Troskovice	V Táchově v zatáčce u čp. 4	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,34	0,65	6,71	ANO
5	486322	TROSKOVICE	Troskovice	V Táchově koncový u čp 11	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,4	0,67	7,28	ANO
6	677761	TROSKOVICE	Troskovice	Lhota Semín u čp. 56 - Před hradíštěm	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,13	0,38	4,1	ANO

P.Č.	ID GIS provozovatele vodovodu	Obec	Část obce	Ulice	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN hydrantu (mm)	dne	provedl	Tlak hydrodynamický (Mpa) při revizi	Tlak hydrostatický (Mpa) při revizi	Q (l/s) při revizi	Poznámka (provozuschopnost ANO/NE; kontrola označení VZ tabulkami):
1	624327	ROVENSKO POD TROSKAMI	Rovensko pod Troskami	U školy křižovatka Šantrochova a Revoluční ul. U čp 413	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,4	0,49	7,28	ANO
2	625616	ROVENSKO POD TROSKAMI	Rovensko pod Troskami	náves Matouškova ulice u čp. 137	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,35	0,41	6,81	ANO
3	625605	ROVENSKO POD TROSKAMI	Rovensko pod Troskami	ul. Tyršova u čp. 420	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,3	0,4	6,31	ANO
4	624972	ROVENSKO POD TROSKAMI	Rovensko pod Troskami	ul. Sokolovo u čp. 300	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,38	0,5	7,1	ANO
1	581125	KTOVA	Ktová	Křižovatka na Rovensko - za čp 98	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,32	0,63	6,51	ANO
2	595201	KTOVA	Ktová	Za návšy u čp. 3	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,34	0,65	6,71	ANO
1	620192	ZERNOV	Žernov	u čp 29	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,34	0,4	6,71	ANO
1	200865	TATOBITY	Tatobity	Naproti faře u čp. 210	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,24	0,26	5,64	ANO
2	190497	TATOBITY	Tatobity	V nové zástavbě u čp. 181	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,27	0,35	5,98	ANO
3	321457	TATOBITY	Tatobity	na příjezdové cestě k čp. 11	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,4	0,45	7,28	ANO
4	195873	TATOBITY	Tatobity	na cestě u čp. 83	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,32	0,48	6,51	ANO
5	321473	TATOBITY	Tatobity	u redukcí šachty u čp. 135	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,08	0,3	3,3	NE / nízký tlak
6	321425	TATOBITY	Tatobity	u čp. 75	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,27	0,52	5,98	ANO
7	460705	TATOBITY	Tatobity	u čp. 38 (zelená plocha u potoka)	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,3	0,6	6,31	ANO
8	603565	TATOBITY	Tatobity	u školního hřiště naproti opravně motorek čp. 106	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,28	0,34	6,09	ANO
9	549450	TATOBITY	Tatobity	u čp. 170, za školou směr Kozákův	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,13	0,2	4,15	ANO
10	529640	TATOBITY	Zlábek	u čp. 12 - naproti autoservisu (měření emisí)	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,2	0,27	5,15	ANO
1	491214	LOMNICE NAD POPELKOU	Lomnice nad Popelkou	Hálkova pod Karlovským nám. 39	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,42	0,46	7,46	ANO
2	539216	LOMNICE NAD POPELKOU	Lomnice nad Popelkou	Husovo nám. Čp.16	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,38	0,47	7,1	ANO
3	484404	LOMNICE NAD POPELKOU	Lomnice nad Popelkou	Plácek pod MÚ 117	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,35	0,45	6,81	ANO
4	484409	LOMNICE NAD POPELKOU	Lomnice nad Popelkou	Jičínská u aut. zastávky	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,29	0,52	6,2	ANO
5	539538	LOMNICE NAD POPELKOU	Lomnice nad Popelkou	Kavánova - gen. Svobody 1110	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,22	0,32	5,4	ANO
6	539215	LOMNICE NAD POPELKOU	Lomnice nad Popelkou	Jeronýmova 148	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,42	0,48	7,46	ANO
7	528327	LOMNICE NAD POPELKOU	Lomnice nad Popelkou	Kampelkova konec zástavby (u čov)	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,12	0,66	3,99	NE
8	484422	LOMNICE NAD POPELKOU	Lomnice nad Popelkou	5. května 780	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK				NE/ ROZBITÝ - bude nahrazen hydrantem u požární stanice
9	669123	LOMNICE NAD POPELKOU	Lomnice nad Popelkou	u HZS Lomnice ul. Pivovarská	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,34	0,41	6,71	ANO - nahradí 5. května 780
10	478273	LOMNICE NAD POPELKOU	Lomnice nad Popelkou	Josefa Kábrta 209	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,29	0,3	6,2	ANO
11	528325	LOMNICE NAD POPELKOU	Lomnice nad Popelkou	J.J. Fučíka nové bytové domy	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,56	0,66	8	ANO
12	528328	LOMNICE NAD POPELKOU	Lomnice nad Popelkou	Smetanova 426	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,42	0,52	7,46	ANO
13	491841	LOMNICE NAD POPELKOU	Lomnice nad Popelkou	ul. J. Seiferta u čp. 1012	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,48	0,54	7,98	ANO
14	199409	LOMNICE NAD POPELKOU	Rváčov	Rváčov u čp. 4	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,25	0,38	5,46	ANO
15	198513	LOMNICE NAD POPELKOU	Černá	Černá u čp.9	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,37	0,48	7	ANO
16	466577	LOMNICE NAD POPELKOU	Lomnice nad Popelkou	Pod čerpací stanicí v Popelkách (u zahrady s mašinkou)	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,29	0,36	6,2	ANO

P.Č.	ID GIS provozovatele vodovodu	Obec	Část obce	Ulice	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN hydrantu (mm)	dne	provedl	Tlak hydrodynamický (Mpa) při revizi	Tlak hydrostatický (Mpa) při revizi	Q (l/s) při revizi	Poznámka (provozuschopnost ANO/NE; kontrola označení VZ tabulkami):
17	456193	LOMNICE NAD POPELKOU	Lomnice nad Popelkou	ul. Rváčovská u čp. 816	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,4	0,55	7,28	ANO
18	598403	LOMNICE NAD POPELKOU	Lomnice nad Popelkou	Lomnice n. P. u čp. 428	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,11	0,27	3,9	NE / NÍZKÝ TLAK
19	634881	LOMNICE NAD POPELKOU	Košov	Košov u čp. 300	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,15	0,73	4,46	ANO
20	598401	LOMNICE NAD POPELKOU	Lomnice nad Popelkou	Jilemnická u čp. 405	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,23	0,33	5,52	ANO
21	539213	LOMNICE NAD POPELKOU	Lomnice nad Popelkou	Antala Staška u čp. 321	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,17	0,17	4,75	ANO
22	491213	LOMNICE NAD POPELKOU	Lomnice nad Popelkou	J. Seiferta u čp. 1295	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,33	0,42	6,62	ANO
1	340977	JILEMNICE	JILEMNICE	Na Drahách u Labutě	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,6	0,75	8	ANO
2	484427	JILEMNICE	JILEMNICE	Roztocká u nových bytovek 492	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,59	0,66	8,00	ANO
3	484428	JILEMNICE	JILEMNICE	Na Račanech u Atesa v louce	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,59	0,67	8	ANO
4	197761	JILEMNICE	JILEMNICE	Dolení u čp. 54 parkoviště Intersport	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,37	0,42	7	ANO
5	528321	JILEMNICE	JILEMNICE	Do Žlábků v křižovatce se Za Lázněmi 891	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,16	0,25	4,61	ANO
6	544329	JILEMNICE	JILEMNICE	Zvědavá u VCE 120	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,44	0,51	7,64	ANO
7	484426	JILEMNICE	JILEMNICE	Roztocká u HZS	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,4	0,72	7,28	ANO
8	586243	JILEMNICE	JILEMNICE	Parkoviště u Hotelu Hračov čp. 879	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,35	0,66	6,81	ANO
9	198737	JILEMNICE	JILEMNICE	ul. CSL. Legii u čp 612(u pekárny)	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK				NE - hydrant poškozen stavbou - reklamováno
1	527395	BENECKO	Dolní Štěpanice	park v Dolních Štěpanicích (za potokem čp 76)	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,3	0,44	6,31	ANO
2	603534	BENECKO	Dolní Štěpanice	u pily přes ulici na břehu potoka (za potokem čp 68)	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,17	0,3	4,75	ANO
3	586242	BENECKO	Dolní Štěpanice	u silnice za čp. 33	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,27	0,4	5,98	ANO
4	68545	BENECKO	Benecko	Benecko u čp 148	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,23	0,48	5,52	ANO
5	313361	BENECKO	Benecko	Benecko u školy čp. 104	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,11	0,19	3,9	NE / NÍZKÝ TLAK
6	485410	BENECKO	Benecko	Benecko u čp 48	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,19	0,3	5,02	ANO
1	528331	ROKYTNICE NAD JIZEROU	Rokytnice nad Jizerou	Zim.str u Kašpara, naproti křížku v cestě 113	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,28	0,43	6,09	ANO
2	528332	ROKYTNICE NAD JIZEROU	Rokytnice nad Jizerou	Zim.str. u pod VDJ 261	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,24	0,3	5,64	ANO
3	528333	ROKYTNICE NAD JIZEROU	Rokytnice nad Jizerou	Zim.str. u Žluté vily 299	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,24	0,6	5,64	ANO
4	48609	ROKYTNICE NAD JIZEROU	Rokytnice nad Jizerou	U hasičárny areál ZŠ	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,37	0,5	7	ANO
5	528674	ROKYTNICE NAD JIZEROU	Rokytnice nad Jizerou	Naproti kinu 14	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,47	0,56	7,89	ANO
6	48721	ROKYTNICE NAD JIZEROU	Rokytnice nad Jizerou	Pomník padlých uprostřed parku	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,42	0,52	7,46	ANO
7	528675	ROKYTNICE NAD JIZEROU	Rokytnice nad Jizerou	Bývalé jesle 556	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,21	0,47	5,28	ANO
8	528676	ROKYTNICE NAD JIZEROU	Rokytnice nad Jizerou	Bytovka Seby 646	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,29	0,39	6,2	ANO
9	528677	ROKYTNICE NAD JIZEROU	Rokytnice nad Jizerou	Naproti Šimůnkovi 261	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,32	0,45	6,51	ANO
10	528678	ROKYTNICE NAD JIZEROU	Rokytnice nad Jizerou	Berlín naproti hřišti 621	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,27	0,32	5,98	ANO
11	528679	ROKYTNICE NAD JIZEROU	Rokytnice nad Jizerou	Horní letní 22	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,16	0,36	4,61	ANO
12	318737	ROKYTNICE NAD JIZEROU	Rokytnice nad Jizerou	Horní zimní Křižovatka 452	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,3	0,5	6,31	ANO
13	48545	ROKYTNICE NAD JIZEROU	Rokytnice nad Jizerou	Horní náměstí před Rafandou u horní pošty	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,25	0,54	5,76	ANO
14	462705	ROKYTNICE NAD JIZEROU	Rokytnice nad Jizerou	Rokytno čp 15 za hotelem Starý Mlýn	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,3	0,42	6,31	ANO
15	528663	ROKYTNICE NAD JIZEROU	Rokytnice nad Jizerou	U truhlárny Zuzánka 251	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,24	0,5	5,64	ANO

P.Č.	ID GIS provozovatele vodovodu	Obec	Část obce	Ulice	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN hydrantu (mm)	dne	provedl	Tlak hydrodynamický (Mpa) při revizi	Tlak hydrostatický (Mpa) při revizi	Q (l/s) při revizi	Poznámka (provozuschopnost ANO/NE; kontrola označení VZ tabulkami):
16	552645	ROKYTNICE NAD JIZEROU	Rokytnice nad Jizerou	Horní ves čp 15	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,27	0,44	5,98	ANO
17	552995	ROKYTNICE NAD JIZEROU	Rokytnice nad Jizerou	Naproti hale čp 451	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,56	0,64	8	ANO
18	552996	ROKYTNICE NAD JIZEROU	Rokytnice nad Jizerou	Berlín čp 171	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,45	0,53	7,72	ANO
19	532825	ROKYTNICE NAD JIZEROU	Rokytnice nad Jizerou	Naproti autobus. Nádraží	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,37	0,59	7	ANO
20	532823	ROKYTNICE NAD JIZEROU	Rokytnice nad Jizerou	U čp 55	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,24	0,49	5,64	ANO
21	532822	ROKYTNICE NAD JIZEROU	Rokytnice nad Jizerou	Rokytnice - Zákoutí - na křižovatce u čp. 290	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,18	0,04	4,89	ANO
22	660495	ROKYTNICE NAD JIZEROU	Rokytnice nad Jizerou	Vilémov u HZS čp. 518	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,25	0,55	5,76	ANO
1	525469	SEMILY	Semily	M. Alše - rozcestí	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,4	0,63	7,28	ANO
2	322945	SEMILY	Semily	Luční 462	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK				NE / Poškozen - chybí ořech na uzávěru - měřen u čp. 463
3	40673	SEMILY	Semily	Luční 463	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,63	0,73	8	ANO - nahradí Luční 462
4	484443	SEMILY	Semily	Na Olešce438	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,54	0,73	8	ANO
5	324433	SEMILY	Semily	Jižní 1. věžák	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,62	0,73	8	ANO
6	484439	SEMILY	Semily	Pod Černým mostem	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,42	0,58	7,46	ANO
7	526087	SEMILY	Semily	28.října x Sokolská (u integrovky před nápojkou)	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,62	0,7	8	ANO
8	526088	SEMILY	Semily	V Alejích 282 (u vlakového nádraží)	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,17	0,59	4,75	ANO
9	196241	SEMILY	Semily	Klimberk před odb. k Lánským (hlavní směr kozákův čp 430)	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,31	0,47	6,41	ANO
10	11601	SEMILY	Semily	Požárnícká (nad tarasem u nádraží za bytovkou čp.136)	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,42	0,77	7,46	ANO
11	529937	SEMILY	Semily	U autobusové zastávky Na Hlínách	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,21	0,54	5,28	ANO
12	191121	SEMILY	Semily	Janeček - nad krávním (za cimbálem)	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,17	0,23	4,75	ANO
13	484444	SEMILY	Semily	Bořkovská - TESCO	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,56	0,65	8	ANO
14	526090	SEMILY	Semily	Bítouchov - pod kapličkou	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,25	0,55	5,76	ANO
15	488700	SEMILY	Semily	ul. Jugmanova u čp. 542	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,23	0,42	5,52	
16	477985	SEMILY	Semily	ul. Bavlnářská - u Archivu	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,49	0,75	8	ANO
17	105713	SEMILY	Semily	Bítouchov u čp. 161	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,36	0,53	6,91	ANO
18	499867	SEMILY	Semily	Bítouchov u čp. 38	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,24	0,77	5,64	ANO
19	465249	SEMILY	Semily	ul. 3.května u čp. 198 (u pekárny)	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,54	0,63	8	ANO
20	650576	SEMILY	Semily	ul. Nad Špejcharem - u PK	požární	ANO	150	01.11.2019	SěVK	0,8		60	ANO
21	580516	SEMILY	Spálov	Na kamenité cestě z osady na Janečku-u odbočky k chatové oblasti s čp. 1,2,3,4,5,30	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,31	0,4	6,41	ANO
22	580517	SEMILY	Spálov	Nad redukční šachtou na Spálově u hřiště a hřbitova	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,46	0,68	7,81	ANO
1	482531	CHUCHELNA	Chuchelna	u zahradního centra	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,2	0,58	5,15	ANO
2	323025	CHUCHELNA	Chuchelna	u čp. 242	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,19	0,53	5,02	ANO
3	567701	CHUCHELNA	Chuchelna	Na parkovišti u potoka u čp. 41	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,32	0,62	6,51	ANO
1	545287	BENEŠOV U SEMIL	Benešov u Semil	U Hochmála (čp.229)	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,29	0,51	6,2	ANO
2	526092	BENEŠOV U SEMIL	Benešov u Semil	křižovatka u autovraků (čp 232)	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,49	0,73	8	ANO
3	526093	BENEŠOV U SEMIL	Benešov u Semil	U Klikara-LPG (čp.86)	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,14	0,29	4,31	ANO
4	67121	BENEŠOV U SEMIL	Benešov u Semil	nad PK Převrať horní u čp. 301	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,28	0,3	6,09	ANO
5	598739	BENEŠOV U SEMIL	Benešov u Semil	Benešov - Hradištěata- na hlavní komunikaci(pojizerka) u čp. 185 (u vily)	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,36	0,72	6,91	ANO
6	598732	BENEŠOV U SEMIL	Benešov u Semil	Benešov - pod Mošnou - u bytovek čp. 190, 191, 188	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,34	0,51	6,71	ANO
7	15921	BENEŠOV U SEMIL	Benešov u Semil	Benešov - pod Mošnou - u čp. 131	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,21	0,48	5,28	ANO
1	331873	SKALANY	Skalany	Skalany u čp. 19	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,22	0,51	5,4	ANO
2	603845	KACANOVY	Kacanovy	Vedle zastávky autobusu u Králčku směr vesnice	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,42	0,74	7,46	ANO
3	102065	KACANOVY	Kacanovy	Kacanovy - u čp 18	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,24	0,65	5,64	ANO

P.Č.	ID GIS provozovatele vodovodu	Obec	Část obce	Ulice	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN hydrantu (mm)	dne	provedl	Tlak hydrodynamic ký (Mpa) při revizi	Tlak hydrostatický (Mpa) při revizi	Q (l/s) při revizi	Poznámka (provozuschopnost ANO/NE; kontrola označení VZ tabulkami):
4	328913	KACANOVY	Kacanovy	Kaconovy u čp. 89	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,34	0,62	6,71	ANO
5	328929	KACANOVY	Kacanovy	Kacanovy u čp. 23	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,27	0,52	5,98	ANO
6	194017	KACANOVY	Kacanovy	Kacanovy u čp. 33	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,44	0,68	7,64	ANO
1	485421	OLEŠNICE	Olešnice	Olešnice na křižovatce- spojka na silnici z Kacanov	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,38	0,53	7,1	ANO
2	210033	OLEŠNICE	Olešnice	Olešnice - u JZD směr Všeň u čp. 62	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,24	0,47	5,64	ANO
1	598741	PREPERE	Přepeře	U čp. 207 - slepá ulice na výjezdu z obce směr potůček	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,2	0,3	5,15	ANO
1	51521	OHRAZENICE	Ohrazenice	U čp. 264 - na výjezdu směr Paceřice	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,24	0,29	5,64	ANO - nahradí Ohrazenice u čp. 72 z důvodu nízkého tlaku
2	314705	OHRAZENICE	Ohrazenice	Ohrazenice u čp 72 (naproti zastávce autobusu na vršku)	požární	ANO	80	01.11.2019	SěVK	0,09	0,1	3,5	NE / nízký tlak
3	328817	OHRAZENICE	Ohrazenice	Ohrazenice u čp 153	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,2	0,22	5,15	ANO
4	314769	OHRAZENICE	Ohrazenice	ul. Fučíkova u čp. 184	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,24	0,27	5,64	ANO
5	33345	OHRAZENICE	Ohrazenice	ul. Nádražní u čp. 1101	požární	NE	80	01.11.2019	SěVK	0,32	0,35	6,51	ANO