



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu



Compet Consult

S.r.o.

společnost pro zadávání veřejných zakázek
a organizaci výběrových řízení

Všem zájemcům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
CC/OŘ/VHSTurnov2LP/12

Vyřizuje / linka
Mgr. Pilná/481 030 368

Liberec
07.01.2013

Věc: Dodatečné informace V: odpovědi na dotazy

„Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové“

Vážení zájemci o výše uvedenou veřejnou zakázku,

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) Vám zasíláme odpověď na dotazy uchazečů vznesené v rámci tohoto zadávacího řízení, které bylo zadavatelem, Vodohospodářské sdružení Turnov, vypsáno formou otevřeného řízení a zveřejněno v ISVZ dne 29.11.2012 pod evidenčním číslem VZ 236090.

Dotaz č. 8

Otázka č. 1

Ve výkazu výměr na objekt IO 4 Úprava ČOV – Strojní část a elektroinstalace v části PS 4 Elektro

je položka č. 2 Ostatní vnitřní dovybavení rozvaděče pro jištění a ovládání technologie ČOV (množství = 1 celek). Tuto položku nelze ocenit bez znalosti vybavení stávajícího rozvaděče. (S tím souvisí i následující položky, např. Kabelové napojení rozvaděče česlí předpokládáme že ve stávajícím rozvaděči není vývod pro česle - vejde se tam další vývod pro nové česle?). Žádáme proto o předání kopie dokumentace k elektrotechnologické části stávající ČOV nebo o sdělení, jak při ocenění položky postupovat.

sídlo
Pod Křížkem 1773/2
147 00 Praha 4, Braník
telefon/fax: 2414 85 111

kancelář Liberec
Tržní nám. 876
460 01 Liberec 1
telefon/fax: 481 030 368

IČO: 265 02 402
DIČ: CZ265 02 402
e-mail: competconsult@competconsult.cz
www.competconsult.cz
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 86222



Odpověď č. 1

Zásadní úpravou rozvaděče je doplnění frekvenčního měniče. Dotazovaná položka „ostatní vnitřní dovybavení rozvaděče“ je obecnou položkou pro doplnění drobného materiálu k instalaci, stejně jako je tomu u dalších částí podkladu pro ocenění elektro (ostatní materiál pro napojení zařízení a pro celkovou kabeláž). Tyto položky „ostatních materiálů“ neobsahují žádné další zásadní vybavení ani délky kabelů, ale slouží jako doplnění drobného materiálu nezbytného pro dodávky a montážní práce popsané v předchozích položkách.

Projektová dokumentace nepředpokládá pro provedení navržených úprav rozvaděče nutnost jeho zvětšení.

Otázka č. 2

V technické zprávě k objektu IO 4 je u nových česlí, míchadla a dmychadla uvedeno, že „do systému bude přenášén stav poruch a chod“. V téže zprávě v části 7.5 PS 04 Elektro, část B. Technický popis je na straně 13 uvedeno, že „změna systému řízení nebude realizována“. Z dokumentace vyplývá, že stávající česle jsou ručně stírané (tj. bez signalizace), zatímco nové česle jsou strojní a se signalizací. Lze připojit do systému česle, které tam předtím nebyly, beze změny systému?

Odpověď č. 2

Objekt ČOV v současné době žádný systém řízení nemá. Citovaná věta ze zprávy v části 7.5 PS 04 Elektro „změna systému řízení nebude realizována“ je platná. Tomuto stavu také odpovídá výkaz výměr pro ocenění. Zařízení bude pouze připraveno pro budoucí napojení do řídicího systému, které bude součástí zadavatelem připravované rekonstrukce ČOV mimo tuto veřejnou zakázku (viz bod 3.3 Zadávací dokumentace).

Otázka č. 3

V dokumentaci k čerpací stanici č. 1 (elektronická verze) je přiložena situace k ČS 3. Situace pro ČS 1 chybí. Žádáme o předání chybějící situace.

Odpověď č. 3

Administrativním nedopatřením došlo v elektronické verzi projektové dokumentace k záměně podkladu pro ČS 1. Těm uchazečům, kteří si vyzvedli pouze elektronické podklady soutěže, bude situace pro ČS 1 doplněna obratem jako příloha této odpovědi.

Otázka č. 4

Ve výkazu výměr na objekt IO 3.08 Čerpací stanice 5 – přípojka NN chybí kabelová skříň umístěná ve zděném pilíři, jak je uvedeno v technické zprávě. Dále chybí kabelový svod z venkovního vedení a kabel AYKY 4x25mm² ukončený v pojistkové skříni na sloupu. Dále ve výkresu je uvedena chránička DN110, přičemž ve výkazu výměr je u chráničky uvedeno množství 0. Žádáme o doplnění výkazu výměr.

Odpověď č. 4

Část prací na elektro připojení objektů ČS zajišťuje v rámci smlouvy o připojení vlastníků distribuční síť, výkaz výměr k ocenění obsahuje všechny položky, které jsou předmětem veřejné zakázky a nebude doplňován.



Otázka č. 5

Dokumentace k objektu IO 6.3 Úprava telekomunikačních kabelů není dostatečná k tomu, aby ocenění objektu jednotlivými uchazeči bylo srovnatelné. Nelze ocenit přeložku kabelu, neznáme-li jeho průřez a neznáme-li, v jaké délce bude proveden stranový posun a v jaké délce bude provedena úplná přeložka, tj. nový kabel. Proto žádáme o doplnění alespoň těchto informací:

- o jaký typ a označení kabelu (či kabelů) se jedná vč. příslušné délky (či délek),
- v jaké délce má být stávající kabel pouze posunut,
- v jaké délce má být stávající kabel nahrazen novým kabelem (včetně počtu spojek).

Případně žádáme o uvedení paušální částky, kterou by zapracovali do nabídky všichni uchazeči.

Odpověď č. 5

Dotaz k objektu IO 6.3 Úprava telekomunikačních kabelů navazuje na dotazy č.5 a 7, zodpovězené v dodatečné informaci II a IV. Zadávací dokumentace u tohoto objektu předpokládá pouze stranovou přeložku stávajících kabelů bez zásahu do vlastního kabelu či jeho prodlužování, umístění posunutých kabelů se předpokládá pouze v pozemcích stavby. Délky a povrchy pozemků nad přeloženými kabely jsou specifikovány v oddílech dokumentace: IO 6.3 Úprava telekomunikačních kabelů, C.4 Tabulky výměr a výkaz výměr.

Otázka č. 6

Žádáme o sdělení, zda si obec bude účtovat místní poplatky za zábor veřejného prostranství za zábory pro výkopové práce, pro opravy komunikací a pro přeložky, případně za plochy zařízení staveniště a mezideponie.

Odpověď č. 6

Úhrady za zábory veřejných prostranství se aktuálně v obci Malá Skála nepožadují. Případné využití obecních pozemků na plochy zařízení a mezideponie budou řešeny standardním nájemním vztahem mezi obcí a nájemcem. Případné náklady ponese zhotovitel v plné výši a tyto zahrne do položek vedlejších nákladů stavby.

Otázka č. 7

Žádáme zadavatele o sdělení, zda po dobu výstavby poskytne bezplatně přiměřené plochy pro zařízení staveniště zhotovitele a plochu pro mezideponii výkopové zeminy.

Odpověď č. 7

Zadavatel nevlastní v prostoru stavby žádné pozemky, a proto neposkytne bezplatně žádné plochy nezbytné pro realizaci stavby.

Otázka č. 8

Ve výkazu výměr není uvažováno s pažením přípojek kanalizace. Žádáme o jeho doplnění do výkazu výměr.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Odpověď č. 8

Projekt nepředpokládá nutnost pažení rýh u přípojek kanalizace, výkaz výměr nebude doplňován.

Otázka č. 9

Ve výkazu výměr není udaná vzdálenost skládky přebytečné zeminy. Má si každý uchazeč stanovit cenu za odvoz podle vzdálenosti skládky, kterou si sám určí?

Odpověď č. 9

Položka cenové nabídky „vodorovné přemístění na skládku zhotovitele“ předpokládá ocenění veškerých nákladů na odvoz i uložení přebytečné zeminy na skládku, kterou si zajistí uchazeč sám.

Tyto dodatečné informace zasíláme všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace do 07.01.2013, nebo kterým byla zadávací dokumentace do tohoto termínu poskytnuta. Zájemcům, kteří obdrží zadávací dokumentaci po tomto datu, bude odpověď předána spolu se zadávací dokumentací. Zadavatel rovněž uveřejňuje dodatečné informace na svém profilu zadavatele.

S pozdravem



Compet Consult
s.r.o.
Tržní nám. 876. 460 01 Liberec 1
IČ: 26502402

Mgr. Lenka Pilná
zástupce společnosti Compet Consult s.r.o.

Příloha: situace pro čerpací stanici č. 1

sídlo
Pod Křížkem 1773/2
147 00 Praha 4, Braník
telefon./fax: 2414 85 111

kancelář Liberec
Tržní nám. 876
460 01 Liberec 1
telefon/fax: 481 030 368

IČO: 265 02 402
DIČ: CZ265 02 402
e-mail: competconsult@competconsult.cz
www.competconsult.cz
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 86222