



Městský úřad Turnov stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/8011/09/HOZ
Č.J.: SU/10/1014/HOI
VYŘIZUJE: Hozdecká
TEL.: 481 366 302
E-MAIL: i.hozdecka@mu.turnov.cz
DATUM: 17.2.2010

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 3.12.2009 podal

Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 49295934, Antonína Dvořáka č.p. 287, 511 01 Turnov 1,

které zastupuje IBR Consulting s.r.o., IČ 25023446, Vaňurova č.p. 505/17, 460 01 Liberec 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

Malá Skála - kanalizace a vodovod Vranové - přípojky

(dále jen "stavba") na pozemcích : stavební parcely 189, 190, 194, 195/1, 198, 199/2, 200/1, 200/2, 202/1, 209, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 232, 236, 238/1, 271, 277, 281, 307, 333, 349, 350, 351, 352, 358, 359, 384, 396, 397, 403, 404, 405, 407, 409, 410, 411, 412, 414, 420, 425, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 439, 440, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 459, 481, 489, 499, 500, 502, 505, 514, 515, 533, 538, 541, 543, 638, pozemkové parcely 55/30, 199/1, 1039/1, 1323/2, 1325/4, 1325/5, 1328/2, 1330/27, 1332/3, 1332/4, 1332/7, 1332/9, 1334/1, 1334/2, 1335, 1340/1, 1340/5, 1340/6, 1340/7, 1340/8, 1340/11, 1340/12, 1340/13, 1340/14, 1340/15, 1340/18, 1340/21, 1340/22, 1340/25, 1340/27, 1340/28, 1340/29, 1340/30, 1340/32, 1340/33, 1340/34, 1340/36, 1340/37, 1340/45, 1340/46, 1340/47, 1340/48, 1340/49, 1340/52, 1340/53, 1340/54, 1340/55, 1349/2, 1353, 1357/7, 1357/8, 1369/3, 1369/7, 1369/8, 1369/9, 1369/13, 1369/16, 1369/17, 1369/19, 1418/1, 1440/2, 1440/30, 1442/1, 1442/2, 1444/3, 1445/2, 1445/3, 1445/4, 1445/6, 1445/7, 1445/8, 1447/1, 1463/1, 1463/2, 1463/5, 1463/10, 1475/7, 1475/12, 1478/1, 1478/3, 1478/8, 1491, 1499/2, 1499/3, 1502, 1503, 1504, 1506, 1507/1, 1509/3, 1510/1, 1510/2, 1510/4, 1511/2, 1511/3, 1512/1, 1512/2, 1512/3, 1514/1, 1514/2, 1518, 1548/1, 1612/3, 1613, 1614, 1615, 1618/1, 1621/4, 1639/1 v katastrálním území Sněhov, stavební parcely 6, 7, 8, 9, 13/1, 13/2, 14, 21/1, 21/2, 22/1, 22/3, 114, 115, 127, 128, 130, 138, 140/1, 141, 142, 165, 166, 167, 168, 169, 174, 177, 180, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 203, 204, 222, 237, 249, 252, 255, 275, pozemkové parcely 37/4, 38/3, 38/5, 42/1, 42/3, 47/1, 47/2, 50/2, 55/3, 55/5, 55/14, 55/15, 55/16, 55/17, 55/18, 55/19, 55/20, 55/21, 55/28, 55/29, 56/1, 61/1, 68, 69/2, 69/6, 69/8, 69/10, 69/14, 69/15, 69/16, 69/17, 74, 75/1, 79/1, 79/2, 79/3, 79/6, 79/7, 79/9, 79/12, 81/2, 107/6, 107/1, 107/7, 107/9, 107/10, 110/3, 111/3, 111/4, 111/6, 112/12, 661/5, 668/2, 688/3, 690/1, 690/2, 690/5, 692, 694, 695, 1491 v katastrálním území Vranové II.

Druh a účel umísťované stavby:

- Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou, spojující vnitřní kanalizaci nemovitosti a hlavní veřejnou stokou. V souvislosti s novým napojením na kanalizaci bude nutné řešit zrušení nebo odstavení stávajících zařízení. Jedná se především o stávající žumpy, septiky a jiná zařízení na likvidaci či akumulaci odpadních vod. Tyto zařízení budou vyčerpány, vydenzifikovány a buď zasypány vhodným materiálem nebo mohou být využity pro akumulaci dešťové vody. Každá přípojka bude vybavena revizní šachtou o min. vnitřním průměru 400 mm, pokud nebude napojena na šachtu hlavní stoky. Revizní šachta bude umístěna na hranici pozemku ve veřejné části. Nově budovaná kanalizační přípojka bude výhradně splašková.
- Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou, která řeší napojení vnitřního vodovodu objektu na hlavní veřejný řád. Součástí přípojky je vodoměrná šachta s vodoměrem umístěna nejdále do 15 m od hlavního řádu na pozemku majitele navrhované přípojky. Nebude-li možné šachtu umístit na pozemek majitele bude šachta umístěna na veřejném prostranství. Za napojením bude umístěno šoupě domovní přípojky.
- Bude 109 kanalizačních přípojek do 50 m, 7 kanalizačních přípojek nad 50 m.
- Bude 37 vodovodních přípojek do 50 m, 3 vodovodní přípojky nad 50 m.
- Jedná se : Přípojka č. 1 - kanalizační a vodovodní přípojka . Přípojka č. 10 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 13 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 14 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 15 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 16 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 17 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 18 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 20 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 21 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 22 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 23 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 24 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 28 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 29 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 31 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 32 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 36 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 38 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 39 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 40 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 41 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 42 a - kanalizační přípojka. Přípojka č. 43 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 49 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 50 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 51 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 53 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 54 - kanalizační přípojka a vodovodní přípojka. Přípojka č. 56 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 57 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 58 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 59 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 60 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 61 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 62 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 63 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 65 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 66 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 67 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 68 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 69 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 70 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 71 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 72 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 73 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 74 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 75 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 76 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 77 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 78 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 79 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 80 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 81 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 84 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 85 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 86 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 89 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 90 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 91 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 92 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 93 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 94 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 95 kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 96 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 97 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 98 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 100 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 102 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 103 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 105 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 107 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 108 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 109 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 110 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 111 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 112 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 113 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 115 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 116 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 118 -

kanalizační přípojka. Přípojka č. 119 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 121 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 123 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 125 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 128 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 129 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 131 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 134 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 135 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 136 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 137 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 138 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 139 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 141 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 142 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 143 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 144 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 145 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 147 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 148 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 150 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 151 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 152 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 200 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 202 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 203 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 204 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 205 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 210 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 211 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 212 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 213 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 214 - kanalizační a vodovodní přípojka. Přípojka č. 215 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 217 - kanalizační přípojka. Přípojka č. 218 - kanalizační přípojka.

Umístění stavby na pozemku:

- Dle předložených situací v měř. 1 :250 u každé jednotlivé přípojky.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavební parcely 189, 190, 194, 195/1, 198, 199/2, 200/1, 200/2, 202/1, 209, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 232, 236, 238/1, 271, 277, 281, 307, 333, 349, 350, 351, 352, 358, 359, 384, 396, 397, 403, 404, 405, 407, 409, 410, 411, 412, 414, 420, 425, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 439, 440, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 459, 481, 489, 499, 500, 502, 505, 514, 515, 533, 538, 541, 543, 638, pozemkové parcely 55/30, 199/1, 1039/1, 1323/2, 1325/4, 1325/5, 1328/2, 1330/27, 1332/3, 1332/4, 1332/7, 1332/9, 1334/1, 1334/2, 1335, 1340/1, 1340/5, 1340/6, 1340/7, 1340/8, 1340/11, 1340/12, 1340/13, 1340/14, 1340/15, 1340/18, 1340/21, 1340/22, 1340/25, 1340/27, 1340/28, 1340/29, 1340/30, 1340/32, 1340/33, 1340/34, 1340/36, 1340/37, 1340/45, 1340/46, 1340/47, 1340/48, 1340/49, 1340/52, 1340/53, 1340/54, 1340/55, 1349/2, 1353, 1357/7, 1357/8, 1369/3, 1369/7, 1369/8, 1369/9, 1369/13, 1369/16, 1369/17, 1369/19, 1418/1, 1440/2, 1440/30, 1442/1, 1442/2, 1444/3, 1445/2, 1445/3, 1445/4, 1445/6, 1445/7, 1445/8, 1447/1, 1463/1, 1463/2, 1463/5, 1463/10, 1475/7, 1475/12, 1478/1, 1478/3, 1478/8, 1491, 1499/2, 1499/3, 1502, 1503, 1504, 1506, 1507/1, 1509/3, 1510/1, 1510/2, 1510/4, 1511/2, 1511/3, 1512/1, 1512/2, 1512/3, 1514/1, 1514/2, 1518, 1548/1, 1612/3, 1613, 1614, 1615, 1618/1, 1621/4, 1639/1 v katastrálním území Sněhov, stavební parcely 6, 7, 8, 9, 13/1, 13/2, 14, 21/1, 21/2, 22/1, 22/3, 114, 115, 127, 128, 130, 138, 140/1, 141, 142, 165, 166, 167, 168, 169, 174, 177, 180, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 203, 204, 222, 237, 249, 252, 255, 275, pozemkové parcely 37/4, 38/3, 38/5, 42/1, 42/3, 47/1, 47/2, 50/2, 55/3, 55/5, 55/14, 55/15, 55/16, 55/17, 55/18, 55/19, 55/20, 55/21, 55/28, 55/29, 56/1, 61/1, 68, 69/2, 69/6, 69/8, 69/10, 69/14, 69/15, 69/16, 69/17, 74, 75/1, 79/1, 79/2, 79/3, 79/6, 79/7, 79/9, 79/12, 81/2, 107/6, 107/1, 107/7, 107/9, 107/10, 110/3, 111/3, 111/4, 111/6, 112/12, 661/5, 668/2, 688/3, 690/1, 690/2, 690/5, 692, 694, 695, 1491 v katastrálním území Vranové II.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí „situace / u každé přípojky / „, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1 : 250 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Projekt stavby bude zpracován v souladu s dokumentací k územnímu rozhodnutí a s podmínkami tohoto rozhodnutí. Projektová dokumentace bude zpracována autorizovanou osobou dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
3. Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytýčení všech inženýrských sítí na pozemcích stavbou dotčených.

4. Před započítím stavebních prací je povinností investora vstup na pozemky projednat s jednotlivými vlastníky nejdéle 15 dní předem.
5. Stavebník uhradí případnou škodu vzniklou prováděním stavby podle obecně závazných předpisů.
6. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
7. Příjezd ke stavbě bude z místních komunikací .
8. Vzhledem k tomu, že dotčená nemovitost se nachází na území s archeologickými nálezy, je stavebník povinen , dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, při jakýkoliv zemních pracích oznámit tento stavební záměr již v době přípravy stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umožnit provedení na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinen nejpozději do druhého dne od zjištění archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu, případně obecnímu úřadu v jehož územním obvodu (i náhodně) došlo k porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jímek, hrobů atd.,), stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeolog. výzkumu (§ 23 památkového zákona).
9. Před zpracováním projektové dokumentace doporučujeme provést inženýrskogeologické posouzení.
10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech republic a.s., prac.Liberec ze dne 7.1.09 pod č.j. 1725/09/LIB/MMM, a to :
 - sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení
 - při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen investor stavby respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „ Prostorová úprava vedení technického vybavení „ v platném znění a normy související, ČSN 33 2160 „ Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN „, a dále ČSN 332000-5-54, „Uzemnění a ochranné vodiče „,
 - před započítím zemních prací zajistit vyznačení polohy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č.3, kap.II.čl.1.4. a 5.). Elektromagnetické vytyčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., 15 dní před zahájením prací
 - v případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní
 - upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit na možnou odchylku +- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti
 - při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu
 - při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a provedení
 - zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení stability
 - dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához
 - pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena nebo přemístěna

- mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat s pracovníkem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem s pracovníky POS
 - na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat s pracovníkem POS
 - manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m
 - na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutno řešit střet stavby se SEK : POS Liberecký kraj
 - každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě Telefónica 02 Czech Republic, a.s.
11. Budou dodrženy podmínky z koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Turnov, ORM ze dne 11.5.2009 pod č.j.spisu : ORM/09/259, a to :
- OŽP odpady :
- odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytríděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při provádění stavby bude řádně vedena průběžná evidence
- OŽP ochrana přírody a krajiny :
- dotčené pozemky leží na území přírodního parku „ Maloskalsko „ , zřízeném Nařízením Libereckého kraje č. 3/2006 ze dne 31.1.2006. Stavbou ani stavební činností nesmí dojít k zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území
 - stavbou budou respektovány stávající vzrostlé ekologicky a esteticky hodnotné dřeviny rostoucí na dotčených pozemcích a podél komunikací
 - dle normy ČSN 83 9061 z února roku 2006 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích :
 - veškeré stavební a výkopové práce budou prováděny tak, aby zásah do kořenového systému okolních dřevin, pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, byl minimální a zároveň nebudou prováděny blíže než 2,5 m od paty kmene stávajících dřevin
 - výkopové práce v blízkosti stávajících dřevin budou prováděny ručně a s největší opatrností
 - případný výkopový materiál bude ukládán nejméně 1 m od stromů a mimo keře
 - veškeré zemní práce v okolí dřevin budou zkráceny na technologicky možnou nejkratší dobu, aby nedošlo k zasychání dřevin vzhledem k odvodnění kořenů, nebo k jejich vymrznutí
 - zásahy do kořenového systému dřevin budou minimalizovány (zachování kořenů o průměru nad 3 cm), případná poranění kořenů budou odborně ošetřena, ve výkopu bude provedena zálivka dřeviny a v nejkratší možné době bude výkop zasypan
 - bude zajištěna ochrana dřevin před mechanickým poškozením (např. pohmožděním a potrháním kůry, dřeva, poškozením koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy, v případě potřeby i obalením a zpevněním dřevin textilií nebo vybudováním vhodných zábran
 - použitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům, budou používána ekologicky odbouratelná maziva a bude zajištěna ochrana území před znečištěním
 - k případnému nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace výše uvedeného záměru je nezbytné povolení ochrany přírody dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. Bez rozhodnutí o povolení kácení nelze dřeviny kácet. O povolení ke kácení se rozhoduje na základě žádosti v samostatném správním řízení. V tomto případě je příslušným orgánem ochrany přírody Obecní úřad Malá Skála. Toto povolení bude vydáno před podáním žádosti o stavební povolení
- OŽP odpady :

- odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytríděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při provádění stavby bude řádně vedena průběžná evidence a předložena jako jeden z dokladů ke kolaudaci stavby

OŽP zemědělský půdní fond :

- provozovatelem prací budou dodržena ustanovení § 4 a 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, zejména :
 - skryvka vrchních kulturních vrstev půdy i jejich dočasné uložení bude provedeno odděleně
 - skrytá zemina bude zajištěna před zcizením, poškozením, zničením, rozplavením, zaplevelením
 - práce na pozemcích budou prováděny především v době vegetačního klidu a po jejich skončení budou provedeny vhodné povrchové úpravy dotčených ploch tak, aby mohly nadále plnit funkci zemědělského půdního fondu
 - budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní a jeho vegetační kryt
 - případná změna trasy (zejména na jiné pozemky) musí být znovu projednána s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu a jím odsouhlasena
 - pokud si práce spojené s pokládkou kabelového zemního vedení vyžádají odnětí zemědělského půdního fondu na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, jsou provozovatelé těchto prací povinni požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
12. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce a.s., Děčín ze dne 23.4.09 pod zn.1021797974, a to :
- v zájmovém prostoru se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1
 - stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že bezezbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska
 - pokud při provádění výkopových prací k obnažení podzemního kabelového vedení, je nutná po zakrytí kabelu a před zahrnutím výkopu kontrola pracovníkem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.,
 - pokud dojde k poškození energetického zařízení neprodleně kontaktovat Call centrum naší společnosti.
13. Budou dodrženy podmínky ze souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu, který byl vydán dne 7.5.2009 ČEZ Distribuce a.s., Děčín pod zn. JB/029/09/OP, a to :
- budou dodrženy podmínky pro práci v ochranných pásmech
 - dodržet min. vzdálenost 5 m od TS a podpěrných bodů VN a 2 m od podpěrných bodů NN
 - podmínkou pro zahájení uvedené činnosti v ochranném pásmu je platné stanovisko k existenci el.zařízení umístěného v zájmovém území
 - výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší opatrností
 - podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t
 - veškeré práce v ochranných pásmech el.zařízení budou prováděny s největší opatrností za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti elektrického vedení
 - bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce, a.s. pro manipulace a údržbu
 - pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů

- zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicími pásy je nutné neprodleně ohlásit
 - jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku a budou opraveny na náklady viníka
 - ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody na majetku a zdraví, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržení výše uvedených podmínek.
14. Budou dodrženy podmínky z vyjádření KSS LK, Liberec ze dne 8.4.09 pod zn. TSJN/2255/09 a ze dne 26.6.08 pod zn. TSJN/141/4787/08, a to :
- v místech zásahu bude opraven povrch dotčených silnic v celé šíři
 - vedením nebude poškozen most 28216-1, na kterém bude umístěno na stávající konzole
 - během stavby budou realizovány i jednotlivé přípojky a tyto budou majetkoprávně vypořádány po ukončení stavby smlouvou o zřízení věcného břemene mezi investorem a Libereckým krajem jako vlastníkem dotčených silnic.
15. Budou dodrženy podmínky z vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 8.1.10 pod zn. 81/10/174, to :
- za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plyn.zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie)
 - stavební činnosti v ochran. pásmu plyn. zařízení, viz. § 68 zákona je možné realizovat pouze při dodržování podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř.úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plyn.zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně
 - před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení bude provedeno vytyčení plyn.zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána písemně min. 7 dnů před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku vyjádření. Bez vytyčení a přesného určení plyn.zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plyn.zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol
 - bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204 – tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
 - pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plyn.zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
 - při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
 - odkryté plyn. zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti možnému poškození
 - v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plyn.zařízení v místě křížení
 - neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plyn.zařízení (vč. izolace signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.)
 - před provedením zásypu výkopu v ochran.pásmu plyn.zařízení bude provedena kontrola podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení a kontrola plyn.zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plyn.zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole musí být sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno
 - plyn.zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04
 - neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plyn.zařízení

- poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč.hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
 - případná zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)
 - bude zachována hloubka a uložení plynárenského zařízení
 - při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
16. Budou dodrženy podmínky z vyjádření PF ČR, ÚP Liberec ze dne 3.8.09 pod zn. S-906-06, a to :
- před samotným zahájením prací doložíte na naše územní pracoviště souhlasné prohlášení nájemce pozemku p.č. 1369/17 v kú Sněhov s touto stavbou
 - škody vzniklé v souvislosti s realizací stavby budou uhrazeny z prostředků investora a v plné výši
 - po skončení prací budou pozemky ve správě PF ČR uvedeny do původního stavu
 - v případě změn je nutné požádat PF ČR o nové vyjádření, případně o jeho doplnění
 - výstavbou nesmí být jinak dotčena vlastnická a uživatelská práva ČR – správce PF ČR.
17. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Lesy ČR, LS Ještěd, Liberec ze dne 24.4.09, a to :
- do zahájení stavby bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na věčné břemeno – před podpisem LS Ještěd odsouhlasí zaslaný návrh
 - pozemky budou uvedeny do původního stavu
 - počátek a ukončení prací bude oznámeno revírníkovi LS Ještěd nejméně 1 týden před zahájením prací
 - kořeny poškozené při výkopových pracích budou hladce seříznuty a ošetřeny proti vnikání houbových chorob
 - potrubí bude uloženo dostatečně hluboko, aby nemohlo dojít k jeho poškození při pojezdu těžké lesní techniky
 - sousední pozemky určené pro plnění funkci lesa, které nebudou odňaty, nebudou stavbou dotčeny, a to ani k dočasnému ukládání stavebního materiálu, případně stavebního odpadu
 - při stavbě přípojek nebo rekonstrukci hlavních řadů zůstane zachována dopravní obslužnost navazujícího lesního komplexu zejména pro případ požáru, úrazu apod. Tento lesní komplex je pro vozidla přístupný pouze po dotčených obecních komunikacích.
18. Bude dodržena podmínka z vyjádření závazného stanoviska HZS LK, ÚO Jablonec nad Nisou ze dne 30.3.09 pod č.j. HSLI-143/JN-P-PRE2-2009, a to :
- každá změna proti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána.
19. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Povodí Labe, s.p., Hradec Králové ze dne 1.6.09 pod zn. PVZ/09/9816/Js/0, a to :
- podél významného toku musí být zachován volný nezastavěný manipulační pruh šíře 8 m pro jeho správu a údržbu (případná zde umístěná zařízení musí být přejezdná mechanizací). Případné zásahy do tohoto pruhu budou konzultovány se zástupcem Povodí Labe, s.p., provozní středisko Turnov
 - v záplavovém území nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů umístěním staveb nebo změnami nivelety terénu. Výkop z budování kanalizace a vodovodu bude uložen mimo záplavové území
 - v dalším stupni zpracování PD požadujeme tuto předložit na Povodí Labe, s.p., provozní středisko Turnov k odsouhlasení.
20. Budou dodrženy podmínky z vyjádření SČVK a.s., závod Vratislavice nad Nisou ze dne 8.4.09 pod zn. TPCV/2935/Va/2009, a to :
- vodovodní přípojky budou z materiálu PE DN 32, ukončené budou ve vodoměrné šachtě umístěné na pozemku majitele napojované nemovitosti (popř. na veřejném prostranství) nejdále 15 m od odbočení z hlavního řádu
 - na každé kanalizační přípojce, která nebude napojena na šachtu hlavní stoky bude osazena revizní šachtou min. DN 400, která bude umístěna na veřejné části přípojky (popř. na soukromé části). Nové kanalizační přípojky budou odvádět výhradně splaškové vody, dešťové vody budou řešeny samostatně – např. vsakováním na pozemku. Při realizaci kanalizačních přípojek budou rušeny stávající septiky a žumpy (mohou být využity pro akumulované dešťové vody)
 - podmínky realizace přípojek :
 - zahájení výkopových prací stavebník oznámí min. 14 dnů předem na provoz Turnov, a v tomto termínu požádá stavebník o vytyčení vodovodního a kanalizačního řádu, na který se

bude přepojovat (ochranné pásmo vodovodního potrubí je 1,5 m osově na každou stranu a v tomto ochranném pásmu požadujeme provádět výkopové práce ručně)

- při realizaci vodovodních přípojek požadujeme dodržet ČSN 755411, ČSN 756101 a ČSN 736005 v celém rozsahu
- napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad včetně montáže, dodaného materiálu a osazení vodoměrné soupravy bude provedeno výhradně pracovníky SČVK a.s., a to na základě vydaného územního souhlasu (platného povolení stavebního úřadu), žádosti o zřízení přípojky a uzavřené smlouvy na dodávku vody s vlastníkem nemovitosti
- u montáže vodoměru musí být přítomen vlastník nemovitosti, který následně podpisem montážního listu potvrdil převzetí provedených prací a zaplombovaného vodoměru
- stavebník si zajistí zemní práce předem, pokud nebude s provozem dohodnuto jinak
- napojení přípojky na kanalizační řad bude provedeno způsobilou firmou, a to na základě vydaného územního souhlasu (platného povolení stavebního úřadu), sepsané žádosti o zřízení kanalizační přípojky a uzavřené smlouvy na odvádění odpadních vod
- propojení bude před záhozem zkontrolováno našimi pracovníky
- každé poškození sítě či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací. Při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtárny investorovi stavby
- požadujeme být přizváni k projednání všech změn v PD a ke správnímu řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci
- k sepsání žádosti o zřízení vodovodní a kanalizační přípojky a k uzavření smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod se vlastník připojované nemovitosti dostaví do firmy SČVK a.s., integrovaný závod Turnov s těmi to podklady : toto vyjádření, platné povolení stavebního úřadu, platná stavební dokumentace, výpis z KN, výpis z OR, osvědčení o registru DIČ, případná plná moc vlastníka nemovitosti, číslo účtu k platbám
- před užíváním stavby přípojek požadujeme předložit geodetické zaměření skutečného provedení vodovodní a kanalizační přípojky v souřadnicích JTSK, protokol o tlakové zkoušce vodovodní přípojky a protokol o zkoušce nepropustnosti kanalizační přípojky.

III. Stanoví na žádost žadatele podle § 78 odst. 2 stavebního zákona, že k provedení výše uvedené stavby

nebude vyžadováno ohlášení anebo stavební povolení.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Malá Skála, 468 22 Železný Brod.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 287, 511 01 Turnov 1

Odůvodnění:

Dne 3.12.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 26.1.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Na ústním jednání bylo slíbeno, že zbývající podpisy vlastníků dotčených pozemků budou stavebnímu úřadu doplněny v co nejkratší dobu, proto územní řízení nebylo přerušeno.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledků byl stanoven okruh účastníků řízení.

V průběhu územního řízení bylo zjištěno, že umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva, práva chráněné zájmy nebo povinnosti účastníků řízení.

Stanoviska sdělili: Obec Malá Skála dne 3.8.09, 4.12.09, 2.12.09 a 20.8.09, MÚ Turnov, ORM dne 11.5.09 a 30.4.09, MÚ Turnov, OŽP dne 18.5.09 (2 x), MÚ Turnov, OD dne 20.5.09, PF ČR, ÚP Liberec dne 3.8.09, KSS LK, Liberec dne 8.4.09, 26.6.08 a 14.1.10, KÚ LK, OŽPZ dne 31.3.09, Lesy ČR, LS Ještěd dne 24.4.09, CHKO Český ráj Turnov dne 29.4.09, HZS LK, ÚO Jablonec nad Nisou dne 30.3.09, KHS LK, ÚP Jablonec nad Nisou dne 22.5.09, Povodí Labe, a.s., Hradec Králové dne 1.6.09, VUSS Praha dne 20.4.09, SčVK a.s., závod Vratislavice nad Nisou dne 8.4.09 a 27.1.10, ČEZ Distribuce, a.s., dne 7.5.09 a 23.4.09, Telefonica 02 Czech Republic, a.s., prac.Liberec dne 7.1.09, ZNAK Malá Skála dne 4.8.09, Mgr. Milan Kovář dne 14.8.09, Milada Vojtěchová dne 31.10.09, Iva Chybová dne 2.11.09, GTS NOVERA a.s., Praha dne 7.1.10, RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno dne 8.1.10, Vegacom a.s., Praha dne 29.1.10, PANTA SKALA s.r.o., dne 12.10.08, Libuše Šoljaková dne 2.9.08, Pavel Štoll dne 16.9.09, Hana Štollová dne 16.9.09, Miroslav Papež dne 18.9.08, Ivana Papežová dne 18.9.08, Ing. Jiří Nejedlo, Hana Moravcová dne 14.8.08, Jan Votava dne 29.8.08, Aleš Nejedlo dne 29.8.08, Radoslav Nejedlo dne 29.8.09, Ing. Vladimír Maryško, Marie Maryšková, Vladko Dvořák dne 29.8.08, Svatava Dvořáková dne 29.8.08, František Málek dne 20.9.08, Margita Málková dne 20.9.08, Jan Jiránek dne 27.9.08, Václava Haňáková dne 3.9.08, Hana Nejedlová dne 3.9.08, František Pačes dne 29.8.08, Ing. Otakar Weinberg dne 7.8.09, Věra Nechutná dne 29.8.08, Tomáš Čapek dne 21.9.08, Věra Krausová dne 29.9.08, Eliška Černá, Kristýna Černá, Markéta Černá, akad.mal.Markéta Jírová dne 29.9.08, Dana Šikolová dne 12.9.08, Zdeněk Václavík dne 28.8.08, Jana Václavíková dne 28.8.08, Jiří Pilař dne 28.8.08, Nad'a Pilařová dne 28.8.08, Bohumír Finke dne 2.9.08, Jiří Prokop dne 29.8.08, Libuše Prokopová dne 29.8.08, Jaroslav Kubiček dne 14.9.08, Dana Kubičková dne 14.9.08, Pavel Anděl dne 16.9.08, Jana Andělová dne 16.9.08, Miroslav Kníže dne 14.9.08, Lenka Knížová dne 14.9.08, Ivana Jišová dne 14.9.08, Romana Dvorská dne 14.4.08 a 5.2.10, Ivan Špilák dne 21.9.08, Jaroslava Špiláková dne 21.9.08, Radek Šilhán dne 13.9.08, Jiří Šilhán dne 13.9.08, Soňa Šilhánová dne 13.9.08, Hana Benešová dne 13.9.08, Josef Stránský dne 13.9.08, Gertruda Stránská dne 13.9.08, Marie Koucká dne 13.9.08, MUDr. Jiří Koucký dne 13.9.08, Irena Jungbauerová dne 4.12.08, Zdeněk Blattner dne 13.9.08, Milada Buřivalová dne 13.9.08, Milada Doležalová dne 13.9.08, Věra Doubková dne 13.9.08, Martin Láska, Zdenka Lásková, Ing. Jitka Schleiflová, Ing. Miloš Janatka dne 5.12.08, Miroslava Janatková dne 5.12.08, Hana Řeháková dne 27.9.08, Ing. Antonín Kneř dne 13.9.08, Petr Kneř dne 14.9.08, Hana Kneřová dne 14.9.08, Juraj Kurpita dne 5.12.08, Věroslava Kurpitová dne 5.12.08, Mgr. Dana Hoření, Zdeňka Drobníková, Pavel Drobník, Tomáš Dvořák dne 28.9.08, Vladislava Hofhanzlová dne 21.9.08, Jiří Sirůček dne 21.9.08, Ing. Čestmír Houžvička dne 20.9.08, Lenka Vojtíšková dne 20.9.08, Dagmar Dimmerová, Květa dusbalová Uzbecká dne 4.12.08, Hana Lolová dne 4.12.08, Josef Salaba, Irena Salabová, Jaroslava Vacardová dne 27.9.08, Vlasta Vacardová dne 27.9.08, Libor Kurfirst dne 21.9.08, Ing. Radovan Vaškovič, Martin Trojan, Ing. Ludmila Trojanová, Jaromír Paukrt, Jiří Krejčík, Josef Hartl, Hana Kraftová, Milan Rosa, Blanka Jirková dne 1.12.08, Libuše Karbanová, Eva Pánková, Jindra blaževičová, Mgr. Jana Milková dne 29.8.08, Ivan Novotný dne 29.8.08, Petr Novotný dne 29.8.08, František Buchar dne 28.8.08, Věra Bucharová dne 28.8.08, Monika Lukáčová dne 28.8.08, Václav Kubíček dne 29.8.08, Jana Votrubcová dne 16.8.08, Pavel Votrubec dne 16.8.08, Petr Votrubec dne 16.8.08, Stanislava Sýkorová dne 16.11.08, Alena Štěstíková dne 16.11.08, Vlastimil Pospíchal, Jarmila pospíchalová, Ladislava Halamová dne 22.8.08, Pavel Hořák dne 22.8.08, Josef Filip dne 22.8.08, Michal Rezler dne 22.8.08, Dana Rezlerová dne 22.8.08, Ing. Tomáš Grübel dne 30.8.08, Vendulka Grübelová dne 30.8.08, Ladislav Jiránek, Ladislav Jiránek, Irena Hargašová, Jiřina Novotná dne 13.9.08, Ing. Anna Vančurová dne 13.9.08, Ing. Václav Tichý dne 13.9.08, MUDr. Jana Kolářová, Jitka Jedličková dne 20.9.08, Miroslav Brožek dne 30.8.08, Hana Stará dne 2.5.09, Pavel Starý dne 2.5.09, Petr Svatý dne 2.5.09, Jaroslav Dostál dne 16.9.08, Stanislav Brumlich dne 16.9.08, Ing. Věra Lafatová dne 16.9.08, Julie Ottová dne 16.9.08, Ing.arch. Daniela Dolejšová dne 16.9.08, Dagmar Pišová dne 21.1.09, Pavel Drobník dne 12.10.08, Zdeňka Drobníková dne 12.10.08, Václav Freylich, Jaroslav Freylichová dne 12.10.08, pavel Fulin dne 5.10.09, Zuzana Fulinová dne 5.10.09, CEA, spol. s r.o., Naděžda Musilová dne 27.9.08, MUDr. Jan Marušiak dne 1.12.08, Ing.arch.Helena Suskeová dne 1.12.08, Věra Průšová dne 11.10.08, Ing. Jana Šilhánová dne 11.10.08, Ing. Maruše Vršanská dne 11.10.08, Ing. Martin Vršanský dne 11.10.08, Zdeňka Pavlíková dne 28.9.08, Dagmar Nýdrlová dne 21.9.08, Jindřich Černovský dne 21.9.08, Jana Kotěrová, Ivan Štoll, Veronika Štollová, Dana Němčanská, Květuše Rezlerová, Jan Kopal, Pavel Kopal, Jana Kopalová, Miroslav Bičík, Mgr. Miroslava Bičíková, Radka Chaloupková dne 16.11.08, Veronika Žantová dne 16.11.08, Dagmar Kučerová, Tomáš Nechanický, Olga Müllerová, Jitka Štraubová, Ludmila Janatová, Jiří Markus.

Vydaná rozhodnutí :

- Městský úřad Turnov, odbor dopravní vydal dne 20.5.09 pod zn. OD/0927030/KOM rozhodnutí, ve kterém bylo povoleno zvláštní užívání silnice III/28724, ppč. 690/1 v kú Vranové a silnice III/28721, ppč. 1639/1 v kú Sněhov při stavbě Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové z důvodu umístění kanalizačních a vodovodních přípojek do tělesa silnice.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- Obec Malá Skála, Mgr. Jana Milková, Ivan Novotný, Petr Novotný, František Buchar, Věra Bucharová, Monika Lukáčová, Václav Kubiček, Jana Votrubcová, Pavel Votrubec, Petr Votrubec, Stanislava Sýkorová, Alena Stěščíková, Vlastimil Pospíchal, Jarmila Pospíchalová, Ladislava Halamová, Pavel Hořák, Ing. Karel Förster, Vojtěška Försterová, Bohumil Finke, Milan Kovář, Ivana Kovářová, Jiří Prokop, Libuše Prokopová, Jiří Pilař, Nad'a Pilařová, Zdeněk Václavík, Jana Václavíková, Dana Šikolová, František Pačes, Otakar Weinberg, Věra Nechutná, ZNAK Malá Skála, družstvo hodinářské a umělecké výroby, Tomáš Čapek, Leona Čapková, Věra Krausová, Eliška Černá, Kristýna Černá, Markéta Černá, akad.mal.Markéta Jírová, Radoslav Nejedlo, Ing. Vladimír Maryško, Marie Maryšková, Liberecký kraj – Krajská správa silnic Libereckého kraje, Vladko Dvořák, Svatava Dvořáková, František Málek, Margita Šálková, Jan Jiránek, Václava haňáková, Hana Nejedlová, PANTA –SKALA s.r.o., Libuše Šoljaková, Pavel Štoll, Hana Štollová, Miroslav Papež, Ivana Papežová, Ing. Jiří Nejedlo, Hana Moravcová, Jan Votava, Josef Hartl, Olga Hartlová, Aleš Nejedlo, Vladko Dvořák, Svatava Dvořáková, Josef Filip, Michal Rezler, Dana Rezlerová, Pavel Fořt, Philip Fořt, Andrea Fořtová, Hana Moravcová, Ing. Jiří Nejedlo, Irena Hargašová, Jiřina Novotná, Ing. Tomáš Grübel, Vendulka Grübelová, Ladislav Jiránek, Daniela Kubičková, Ing. Václav Tichý, Ing. Anna Vančurová, MUDr. Jana Kolářová CSc, Milan Vrbas, Jitka Jedličková, Miroslav Brožek, Hana Stará, Pavel Starý, Petr Starý, Jaroslav Dostál, Česká republika – Lesy České republiky, s.p., Stanislav Brumlich, Ing. Věra Lafatová, Julie Ottová, Ing. Arch.Daniela Dolejšová, Dagmar Píšová, Milan Waldstein, Pavel Drobník, Zdeňka Drobníková, Václav Freylich, Jaroslava Freylichová, Jaroslav Kubiček, Daniela Kubičková, Pavel Anděl, Jana Andělová, Miroslav Kníže, Lenka Knížová, Karel Kvasnička, Ivana Jišová, Romana Dvorská, Petr Kovář, Dana Pencová, Ivan Špilák, Jaroslava Špiláková, Jiří Šilhán, Soňa Šilhánová, Hana Benešová, Gertruda Stránská, Josef Stránský, Marie Koucká, MUDr. Jiří Koucký, Irena Jingbauerová, Zdeněk Blattner, Ing. Milada Doležalová, Věra Doubková, Martin Láska, Zdenka Lásková, Ing. Jitka Schleifová, eva Dehaan, Dana Brumlichová, Ing. Miloš Janatka, Miroslava Janatková, Mgr. Miroslav Řehák, Ing. Antonín Kneř, Hana Kneřová, Juraj Kurpita, Věroslava Kurpitová, Jana Kotěrová, Ing. Jana Šilhánová, Ing. Maruše Vršanská, Ing. Martin Vršanský, Zdeňka Pavlíková, Jindřich Černovský, Dagmar Nýdrlová, Skleněné kameny spol. s.r.o., Naděžda Musilová, MUDr. PhDr. Jan Marušiak, Ing.arch. Helena Suskeová, Věra Průšová, CEA, spol. s.r.o., Pavel Fulín, Zuzana Fulíková, Mikuláš Vondra, Květa Dusbabová, Hana Loulová, Josef salaba, Irena Salabová, Jaroslava Vacardová, Vlasta Vacardová, Libor Kurfiršt, Česká republika – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ing. Dana Hoření, Pavel Drobník, Zdeňka Drobníková, Tomáš Dvořák, Jana Dvořáková, Jiří Sirůček, Šárka Sirůčková, Ing. Čestmír Houžvička, Dagmar Dimmerová, Dana Němčanská, Květuše Rezlerová, Vladimír Rezler, Jan Kopal, Pavel Kopal, Jana Kopalová, Ludmila Janatová, Jiří Markus, Marie Markusová, Olga Müllerová, Jitka Štraubová, RNDr. Miroslav Bičík, Mgr. Miroslava Bičíková, Radka Chaloupková, Veronika Žantová, Dagmar Kučerová, Tomáš Nechanický, Pavel Berka, Ing. Radovan Vaškovič, Martin Trojan, Ing. Ludmila Trojanová, Česká republika – Pozemkový fond České republiky, Jaromír Paukrt, Mgr. Soňa Paukrtová, Jiří Krejčík, Hana Krafková, Iva Chybová, Milan Rosa, Blanka Jirková, Libuše Karbanová, Eva Pánková, Jindra Blaževičová, Telefónica 02 Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o.

Stavební úřad v řízení posoudil záměr dle § 90 stavebního zákona a zjistil, že tento záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Dále záměr posoudil dle § 18 stavebního zákona a zjistil, že je v souladu s cíly pro plánovaný rozvoj a výstavbu v území. Záměr je rovněž v souladu s cíli a úkoly

územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Návrh stavby respektuje platné regulativy pro tento druh staveb vyžadované ve schválené územně plánovací dokumentaci, požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Návrh je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů.

Vzhledem k tomu, že v území je vydán územní plán, doručuje se rozhodnutí účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou, podle § 92 odst. 3 stavebního zákona.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Upomínky veřejnosti nebyly podány.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Otisk úředního razítka :

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha :

- grafická příloha rozhodnutí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 27.1.2010.

Obdrží:

Účastníci řízení uvedení v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Úřad Obce Malá Skála a Turnov k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí.

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 287, 511 01 Turnov 1, zast. IBR Consulting s.r.o., IDDS: i2gbcjm

Obec Malá Skála, IDDS: 9b5bpvq

dotčené orgány

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, IDDS: nfeai4j

HZS Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj

Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899/C, 530 03 Pardubice 3

ostatní

Městský úřad Turnov, OŽP, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Městský úřad Turnov, OŠKS, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Městský úřad Turnov, OD, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

