



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO 49295934, DIČO CZ49295934

Všem uchazečům

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
...S08/2013

VYŘIZUJE/ LINKA
Bimová 481 621 325
602 786 843

SEMILY DNE:
12. 2. 2013

Dodatečná informace č. 1

„Rekonstrukce VDJ Tachov - Troskovice“

Vážení zájemci o výše uvedenou veřejnou zakázku,

předkládáme Vám odpovědi na dotazy uchazeče, vznesené v rámci tohoto poptávkového řízení.

Dotaz č.1:

Ve výkazu výměr je uvedena položka 70a „nádrž při odstávce včetně napojení na stávající systém (dle PD a potřeby zhotovitele) – 1 kpl. Z PD není jasně specifikovaný rozsah prací.

Odpověď č.1:

Ve výkazu výměr je odkaz na PD - technická zpráva F.1 – SO 300 – Rekonstrukce vystrojení armaturní komory - článek 5. Při odstávce VDJ zajistí dodavatel samostatnou nádrž na pitnou vodu o akumulaci 10 – 15 m³ (= denní potřeba, počet zásobovaných obyvatel – cca 80 EO + hotel Trosky). Nádrž bude po dobu odstávky provizorně propojena na stávající funkční výtlač a bude propojena dále do spotřebiště. Délka potrubí pro propojení je závislá na umístění nádrže (předpoklad po odbourané části VDJ, délka potrubí cca 15 m). Veškeré práce včetně drobné úpravy stávajícího systému řízení a přenosu dat ocení dodavatel dle svých potřeb i svého uvážení a předem řešení projedná s provozovatelem.

Dotaz č.2:

Z projektové dokumentace nelze specifikovat přesnou výšku kompozitového žebříku – dodávka ron drain.

Odpověď č.2:

V příloze zasíláme specifikaci a výkres kompozitních prvků pro VDJ Troskovice - viz příloha č. 1 a 2.

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481



Ing. Milan Hejduk
Předseda Rady sdružení VHS Turnov

Přílohy:

- příloha č. 1 – specifikace RONN
- příloha č. 2 – výkres RONN