



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu §18 odst. 5 v návaznosti na §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

výzvu

na podání nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby

„ÚV Jilemnice, Hrabačov – dílčí úpravy technologie“

Zadávací podmínky poptávkového řízení

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Mobil: 602 786 759

Fax: 481 312 205

Email: info@vhsturnov.cz

2. Předmět poptávky

Předmětem poptávky je komplexní realizace stavby „ÚV Jilemnice, Hrabačov – dílčí úpravy technologie“ podle projektové dokumentace zpracované firmou VIS s.r.o. Hradec Králové.

K realizaci díla bude nutné dokumentaci dopracovat do fáze pro provádění stavby, zpracovat dokumentaci dílenskou a provést ověření rozměrů. Tyto činnosti uchazeč zahrne do své cenové nabídky.

Záměrem investora jsou dílčí úpravy technologie úpravny pitné vody v Jilemnici Hrabačově rekonstruované v letech 2010-2011, které odstraní nedostatky zjištěné při zkušebním provozu úpravny, a to:

1/ Přemístění analyzátorů vody

Z důvodu zkrácení potrubní trasy vzorkovacího potrubí a zajištění dostatečné kvality vzorků bude přesunuto 7ks analyzátorů surové a upravené vody. Součástí jsou také příslušné úpravy na elektročásti, systému řízení a stavební části.

2/ Ochrana strojovny ÚV proti hrubým nečistotám

Pro zamezení poškození strojního zařízení ÚV hrubými nečistotami přiváděnými surovou vodou, bude v suterénu ÚV nově nainstalován košový filtr FTSF 7 DN 150 na podpěrné konstrukci, včetně příslušných napojení, armatur, úprav elektročásti a systému řízení.

3/ Ochrana strojovny ÚV proti zaplavení

Pro zamezení poškození strojního zařízení v případě havárie, bude v suterénu ÚV nově zřízeno potrubí havarijního odtoku ze suterénu DN200 s příslušnými armaturami. Dále bude instalováno samonasávací čerpadlo CALPEDA včetně příslušných propojení a armatur, úprav elektročásti a systému řízení.

4/ Úprava na tlakových filtrech a ochrana ÚV lamp před filtračním pískem

Z důvodu zajištění vyššího tlaku na tlakových filtrech bude na každý filtr osazena mezipřírubová škrťací clona z nerezoceli. Pro zamezení úniku filtračního písku z tlakových filtrů do systému ÚV a poškození lamp bude na nátokovém potrubí před UV lampy osazen sedimentační válec DN400 včetně příslušných propojení.

Přílohou této výzvy veřejné zakázky je dokumentace skutečného provedení rekonstrukce úpravny vody prováděné v letech 2010-2011.

Úpravy systému řízení musí být z důvodu návazností prováděny jako subdodávka firmou CONEL s.r.o. Ústí n. Orlicí, která instalovala systém řízení při rekonstrukci úpravny. Náklady na tuto subdodávku budou uchazečem zahrnuty do cenové nabídky oceněním v položkách předloženého výkazu výměr jednotlivých částí.

Veškeré práce budou prováděny za provozu ÚV, v koordinaci s provozovatelem je možná maximálně jednodenní odstávka.

Prostory na zařízení staveniště bude možné po dohodě s provozovatelem umístit v areálu ÚV, mimo samotný objekt úpravny.

Veškeré odpady budou dodavatelem zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech.

3. Požadované součásti dodávky

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby je nutné provést další ostatní činnosti, které zahrnují:

1. náklady na realizaci a umístění stavby
 - realizační a dílenská projektová dokumentace úprav včetně technologické elektroinstalace, ASŘ a dálkového přenosu
 - zařízení staveniště
 - nastavení a seřízení stávajících zařízení odbornou firmou tak, aby byla zajištěna jejich kompatibilita s nově instalovanými zařízeními.
2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě)
 - dokumentace skutečného provedení, technologické schéma úpravny vody se zanesenými provedenými úpravami
 - k jednotlivým strojně technologickým zařízením technická dokumentace, provozní předpisy, pokyny a návody k obsluze včetně požadavků na rozsah a

termíny údržby, návody pro případ poruchy a signalizace, seznam náhradních dílů, seznam předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek

- úprava stávajícího uživatelského a vizualizačního SW s databázemi provozních a poruchových stavů a přenášených dat - úprava vizualizace na operátorském pracovišti, zaškolení obsluhy, předání záložní kopie softwaru a zaškolení obsluhy (pracovníků SČVK) pro pozáruční opravy
- atesty armatur, včetně jejich potvrzení o jejich nastavení
- označení veškerých nových potrubí směrem proudění, číslem potrubní větve a názvem media, dále barevné rozlišení podle typu media
- prohlášení o shodě na použité materiály
- tlakové zkoušky a zkoušky vodotěsnosti nových rozvodů v rozsahu platných norem a předpisů pro jednotlivá média, komplexní vyzkoušení realizované stavby
- revizní zpráva elektro včetně ASŘTP
- evidence odpadů, stavební deník
- CD s fotodokumentací stavby s popisem
- dodatek provozního řádu ÚV řešící provedené úpravy
- zajištění potřebné součinnosti provozovateli při 3-měsíčním zkušebním provozu.

3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla

4. povinná rezerva ve výši 40.000,-Kč

Tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny, který tvoří **přílohu č. 1 této výzvy**.

4. Kritéria hodnocení

1. Celková cena dle předmětu poptávky

5. Podmínky k účasti

1. Termín stavby – II. polovina února – I. polovina března 2013
2. Způsobilost pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky
3. Komplexní zabezpečení dodávky
4. Povinná subdodávky firmy CONEL s.r.o. na úpravy systému řízení
5. Splnění minimálních požadavků na návrh smlouvy o dílo
6. Ocenění výkazů výměr včetně všech ostatních nákladů nutných k realizaci díla a jeho uvedení do provozu

6. Obsah zpracované nabídky

1. Představení firmy, reference, kvalifikační předpoklady
2. Návrh nabídkové ceny – ocenění předložených výkazů výměr
3. Návrh smlouvy o dílo (**minimální požadavky viz. příloha č. 2**)

7. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Informace poskytuje: ing. Zdeněk Rajm, VHS Turnov, tel: 602 786 759, email: rajm@vhsturnov.cz.

Prohlídka staveniště: individuálně

Projektová dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele a veřejné zakázky.

Zhotovitel stavby (účastník tendrového řízení) je povinen při sestavení nabídky zkontrolovat výměry a technické specifikace dle projektové dokumentace.

V případě zájmu bude uchazeči poskytnuta i v papírové podobě na objednání na výše uvedených kontaktech. Poplatek za poskytnutí vstupních podkladů činí 500,-Kč bez DPH.

Objednané podklady budou k vyzvednutí po telefonické domluvě nebo na vyžádání zaslány poštou - k poplatku za poskytnutí vstupních podkladů bude připočítáno poštovné.

Lhůta pro podávání nabídek: **do středy 9. ledna 2013 do 12.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyku a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „ÚV Jilemnice, Hrabačov – dílčí úpravy technologie“**“.

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287


511 01 Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě.

V Lomnici n. Pop. dne 28.11.2012

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 ⑥



Ing. Milan Hejduk
Předseda Rady sdružení
VHS Turnov

Přílohy:

- nabídkový list ceny
- minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo
- projektová dokumentace úprav technologie
- dokumentace skutečného provedení rekonstruované úpravny vody