



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZZVZ), vyhlašuje s odkazem na § 158 odst. 1 ZZVZ (nejde o zadávací řízení v režimu ZZVZ)

výzvu

na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby

„Malá Skála - rekonstrukce vodovodu Sněhov“

**Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné zakázky
ve smyslu § 151 ZZVZ**

1. Základní údaje o zadavateli

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Andrea Bímová – investiční technik

Tel: 481 313 481

ID: c97yj33

Mobil: 602 786 843

Email: bimova@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejného poptávkového řízení je rekonstrukce vodovodního řadu v lokalitě Sněhov, obec Malá Skála. Akce je realizačně rozdělena do dvou let, a to z důvodu zabezpečení optimálního financování akce. Celkově se jedná o 1,4 km v materiálu PE RC2 profilech d110, 90 a 63. V rámci akce bude přepojeno zhruba 40 ks vodovodních přípojek (část vedení v nové trase). Rovněž je předmětem akce stavební úprava stávajícího vodojemu. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Evžen Kozák, Koryta – Loukov v 09/2018 ve stupni pro provedení stavby.

Stávající vodovody vedou většinou po soukromých pozemcích a jsou v dožilém stavu, cílem akce je vedení tras vodovodního řadu v přístupných, veřejných pozemcích – je navrženo většinou v komunikaci KSS LK, v obecních komunikacích a dále částečně po nezpevněných pozemcích (i loukou). Změna tras vodovodů přinese i potřebu přepojení přípojek v soukromých pozemcích (jiné místo napojení objektu). V lokalitě je předpoklad existence pevnější horniny, což přinese ztížené výkopy.

V I. etapě v roce 2019 bude realizována „horní“ část navrhovaných sítí – jedná se o úsek v komunikaci KSS LK a výše včetně vedení vodovodu do stávajícího vodojemu Sněhov, kde

budou provedeny i drobné stavební práce na VDJ (fasáda + oplocení). U vodovodního řadu se jedná o zhruba 800 m.

Ve II. etapě v roce 2020 bude realizována „spodní“ část tras – jedná se o zhruba 600 m, z toho je 40 m řízený protlak.


Na každou etapu samostatně bude žádáno o dotaci na Liberecký kraj.

Po dokončení vodovodních řadů budou všechny dotčené pozemky uvedeny do původního nebo navrženého stavu dle výkazu výměr. Komunikace budou obnoveny asfaltem v celé šíři (příslušná část v daném roce).

Zadavatel nevlastní další stupeň projektové dokumentace, její případné objednání a úhrada je věcí dodavatele stavby.

Před zahájením realizace stavby předloží vybraný dodavatel investorovi seznam veškerých použitých materiálů a výrobků (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním výkazu výměr a projektové dokumentace. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora.

Jednotkové ceny dle oceněného výkazu výměr budou platné do konce roku 2020.



3. Předpokládaná doba realizace

Předání staveniště:

nejdéle do konce dubna 2019

Realizace I. etapy:

Očekávané zahájení stavebních prací:

Dokončení stavby I. etapy:

květen 2019

max. do 18. 10. 2019, a to bez ohledu na skutečný termín zahájení díla

Realizace II. etapy:

Očekávané zahájení stavebních prací:

Dokončení stavby II. etapy a předání

komplet stavby (I. a II. etapy):

březen / duben 2020

max. do 15. 7. 2020, a to bez ohledu na skutečný termín zahájení díla

Do 14 dnů od předání staveniště předloží vybraný zhotovitel harmonogram stavby, kde může být zohledněn i pozdější nástup na realizaci díla, dle kapacit vybraného uchazeče. Investor má právo harmonogram odsouhlasit, aby nedošlo k pomalé výstavbě sítě.

4. Požadované součásti dodávky

Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
 - vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby
 - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 5 dnů před zahájením výkopových prací
 - zajištění zařízení staveniště
 - projednání a zajištění dopravního řešení s Policií ČR, zajištění rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace a povolení k provádění prací v silničním tělese
 - případné poplatky za užívání veřejného prostranství
 - pasport stávajících objektů a pozemků a uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu.
2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD)
 - geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle směrnice SČVK (v tištěné podobě i na CD) – 4 x
 - geometrický plán po pozemku LK (KSS LK) – 6 x
 - dokumentace skutečného provedení
 - prohlášení o shodě na použité materiály
 - statické zkoušky hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
 - tlakové zkoušky vodovodu, doklady o proplachu a desinfekci, krácený rozbor vody, stanovisko KHS Semily po stavbě, revizi nadzemních hydrantů
 - stavební deník, evidence odpadů
 - CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
 - doklady od správců sítí ke křížení
 - doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků)
3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla
 - provedení potřebných sond pro řady i přípojky
 - kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu
 - udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikacích, zkrápění v případě velké prašnosti... apod.)
4. přepoj, proplach a desinfekci vodovodního řadu, který zadá dodavatel stavby k provedení provozovateli sítě (SČVK, a.s.), pokud se nedohodnou obě strany jinak

Všechny tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny. Nabídkový list ceny obsahuje i jednotnou výši rezervy pro všechny účastníky řízení ve výši 400.000,- Kč.

5. Kritéria hodnocení

1. Celková cena dle předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel bude považovat za nejvhodnější nabídku takovou, která bude obsahovat nejnižší celkovou cenu předmětu zakázky ze všech hodnocených nabídek.

6. Obsah zpracované nabídky

1. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti v rozsahu § 74 zákona o ZZVZ.
2. Prostou kopii – výpisu z OR, ne starší než 3 měsíce před zahájením poptávkového řízení, ze kterého musí vyplývat, že dodavatel má oprávnění k podnikání v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Dále prostou kopii autorizace na vodohospodářské nebo vodní stavby.
3. Prosté kopie - prokázání technické kvalifikace v rozsahu: seznam obdobných zakázek o jejich realizaci včetně pozitivního osvědčení od objednatele.

Požadujeme předložení min. 2 referenčních staveb, a to:

- min. jedna doložená zakázka musí být pro výstavbu vodovodního řadu včetně přípojek v celkové ceně minimálně 4 mil Kč bez DPH
- min. jedna doložená zakázka musí být pro výstavbu vodovodního řadu včetně přípojek v celkové ceně minimálně 2 mil Kč bez DPH

Bude se vždy jednat o zakázku, kterou provedl účastník řízení v pozici hlavního dodavatele, nebo subdodavatele a nesmí být starší než pět posledních let před zahájením tohoto poptávkového řízení. Pozitivní osvědčení musí obsahovat aktuální kontakt na osobu, která osvědčení vydala, a to pro možnost ověření ze strany hodnotící komise.

4. Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veřejné zakázky – ocenění předloženého výkazu výměr včetně krycího listu nabídky (viz příloha č. 1 a 3 výzvy).
5. Potvrzená příloha č. 2 výzvy – Minimální požadavky na smlouvu o dílo (podepsaný originál).
6. Nabídky budou odevzdány v jednom vyhotovení v papírové i elektronické podobě na CD.

7. Dodatky

1. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv poptávkové řízení zrušit.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, pokud prokazatelně nepředloží požadované doklady nebo nesplní podmínky účasti.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, který bude zadavatelem vyzván k odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, a který akceptované odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny nedoloží.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení účastníka řízení, který změní v průběhu řízení celkovou nabídkovou cenu.
5. Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění ani variantní řešení.

Informace poskytuje: Andrea Bímová, VHS Turnov, tel: 602 786 843, email: bimova@vhsturnov.cz. Prohlídka stavenišť: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepého výkazu výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do čtvrtka 14. 3. 2019 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Malá Skála – rekonstrukce vodovodu Sněhov“.**

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné vždy v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod., je ale vhodné si možnost převzetí nabídky telefonicky ověřit.

V Turnově dne 15. 2. 2019

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481 ③

Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz) v sekci profil zadavatele.

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č.3 – Výkaz výměr

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

Příloha č.5 – Směrnice geodetické dokumentace

