

**4a - Vyhodnocení ročního plánu kalibrací měrných objektů ČOV na rok 2018
dle článku 8.53 Koncesní smlouvy**

Poř.	Název OM	Vlastník ČOV	Poslední cejch		roční posouzení	Manažer	Oblast	skutek datum	splněno
			rok	četnost					
1	Turnov ČOV odtok	VHS Turnov	2017	1	2018	Šimek	TU	23.10.2018	100%
2	Turnov ČOV přítok	VHS Turnov	2017	1	2018	Šimek	TU	23.10.2018	100%
3	Semily ČOV, odtok	VHS Turnov	2017	1	2018	Mádle	TU	24.07.2018	100%
8	Rovensko pod Troskami ČOV	VHS Turnov	2015	3	2018	Šimek	TU	24.07.2018	100%

mimo plán

6	Lomnice nad Popelkou ČOV odtok	VHS Turnov	2017			Mádle	TU	23.07.2018	
*)	Lomnice nad Popelkou ČOV obtok	VHS Turnov	2010			Mádle	TU	08.08.2018	
10	Stěpanická Lhota ČOV 1	VHS Turnov	2016			Rypl	TU	23.10.2018	

Kalibrace měrných objektů mimo plán byla zařazena na základě vyššího množství odpadních vod v roce 2017.

Plán kontrol je vytvořen na základě dále uvedených pravidel.

Na základě sdělení MŽP se od 1. 1. 2010 stanovuje četnost kalibrací takto:

Roční proteklé množství vod měrným objektem [m ³]	Kalibrační lhůta [roky]
< 30 000	4
< 100 000	3
< 1 000 000	2
> 1 000 000	1

Kalibrací pracovních měřidel průtoku vod se rozumí provedení kontroly funkční způsobilosti měrného objektu (hydraulické i elektro části) dle požadavků zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky č.293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových provedené formou úředního měření dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii.