

4b - Vyhodnocení ročního plánu kalibrací měřidel podzemní a povrchové vody na rok 2016
dle článku 8.53 Koncesní smlouvy

Těžená podzemní do sítě

Evidenční číslo odběru	Obec	Část obce	Výrobce	Průměr	Jm. průtok	Číslo vodoměru	Název typu	Datum cejchu	Rok výroby	výměna skutek	splněno	umístění
600200117	Lomnice nad Popelkou	Lomnice nad Popelkou	MEINECKE	100	90	1052541	WS 100	21.01.2010	1995	04.04.2016	100%	Vrt Želechy
605037015	Malá Skála	Malá Skála	ELSTER	50	15	5012071	Helix WP 50	11.02.2010	2007	07.01.2016	100%	ČS Mukařov - studna
600200303	Turnov	Turnov	ELSTER	100	60	079456	Wertix WS 100	19.10.2010	2010	04.04.2016	100%	Šachta Šlejřerna
600102969	Benecko	Benecko	MEINECKE	50	90	1055670	WS 50	03.11.2010	1994	31.08.2016	100%	Zátíší - prameniště

Těžená surová povrchová

Evidenční číslo odběru	Obec	Část obce	Výrobce	Průměr	Jm. průtok	Číslo vodoměru	Název typu	Datum cejchu	Rok výroby	výměna skutek	splněno	umístění
600200141	Jilemnice	Hrabačov	KROHNE	200	113,1	0909825	Aquaflux 200	01.03.2010	2010		nehodnoceno	ÚV Hrabačov - surová voda
600200142	Jilemnice	Hrabačov	KROHNE	200	113,1	1069839	Aquaflux 200	01.03.2010	2010		nehodnoceno	Hrabačov ÚV upravená

)* na tohoto distriktního měřidla došlo k nákupu nového indukčního průtokoměru po havárii s těmito vstupními údaji:

600200141	Jilemnice	Hrabačov	KROHNE	DN150	113,1	0909825	Optiflux 2300	27.07.2011	2011			ÚV Hrabačov - surová voda
-----------	-----------	----------	--------	-------	-------	---------	---------------	------------	------	--	--	---------------------------

cejchování bude provedeno až v roce 2017 - nehodnoceno

)**

měření upravené vody bylo uvedeno v seznamu omylem - nehodnoceno