


Příloha č.11_Havarijní zásah po přívalových deštích ČOV Lomnice nad Popelkou

V důsledku přívalových srážek, které zasáhly město Lomnice nad Popelkou ve středu 14. 7. 2021 cca v 22:00 hod došlo k splavení zeminy z polí nad ulicí Kampelíkova. Tato přívalová vlna se pro nedostatečnou kapacitu propustku rozlila po hlavní komunikaci směrem na Novou Ves nad Popelkou a následně zaplavila přes vnitřní kanalizaci suterénní prostory ČOV.



Práce na odstranění záplavy:

15. 7. 2021 v ranních hodinách bylo zjištěno zaplavení suterénu ČOV a objízdné komunikace v areálu ČOV u nádrží aerobní stabilizace. Byla nasazena speciální technika na hrubé úklidové venkovní práce a pomocí tlakové vody bylo omyto prostranství před ČOV. Následně byly uklizeny vnitřní prostory objektu. Zanesené uliční vpustě byly pročištěny pomocí tlakového vozu.

Následná opatření:

- zkapacitnit propustek pod komunikací směr Nová Ves nad Popelkou
 - o informace byla předána firmě Colas na KD – bude řešeno v rámci probíhající rekonstrukce ulice Kampelíkova.
- osadit zpětnou klapku na kanalizační přípojce
- projednat pěstování vhodnější plodiny (ne kukuřici) na polích nad ČOV nebo kombinace více druhu plodin v příčných pásech.

Foto ze zásahu:



