

příloha č.4 - seznam rozhodnutí o vypouštění odpadních vod

					Povolené parametry											
Název čistírny odpadních vod	Platné rozhodnutí č.j.	Ze dne	Platné do	Q (m3/rok)	CHSK _{Cr} p (mg/l)	CHSK _{Cr} m (mg/l)	BSK ₅ p(mg/l)	BSK ₅ m(mg/l)	NL p(mg/l)	NL m(mg/l)	N-NH ₄ ⁺ průměr	N-NH ₄ ⁺ m(mg/l)	N _{celk} průměr	N _{celk} m(mg/l)	P _{celk} prům	P _{celk} m(mg/l)
Benecko - Štěpanická Lhota	PDMUJI 17212/2020 R 1	04.01.2021	04.01.2026	160 000	95	150	20	50	30	40	15	30			3	8
Chuchelna	ŽP/459/21/VH-231/2 R 15	29.01.2021	31.12.2025	8 220	60	80	15	20	30	60	15	25				
Lišný - BČOV	OŽP-14312/2021-HORM	13.10.2021	01.09.2022	14 000	110	170	30	50	40	60						
Lomnice nad Popelkou	ŽP/108/21/VH-231/2-R 4	07.01.2021	31.12.2025	1 000 000	70	120	18	25	20	30	8	15			2	5
Malá Skála	OZP/20/3431/HOJ	09.11.2020	31.12.2030	85 600	75	140	22	30	25	30	12	20				
Rokytnice nad Jizerou	PDMUJI 3480/2017/ŽP_1	27.11.2017	31.12.2022	900 000	80	120	20	30	20	40	5	10			3	5
Rovensko pod Troskami	OZP/21/3913/HOJ	14.12.2021	30.06.2027	53 820	95	120	25	40	25	30	12	20				
Semily	KULK81767/2019	05.08.2019	31.10.2024	1 500 000	60	90	15	30	15	30			15	20	2	6
Turnov	KULK93092/2016	05.12.2016	31.12.2023	2 000 000	90	130	20	40	20	40			15	20	1,5	6