

Příloha č.5 A5- Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod 2022 2.Q

ov1 – počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, které splňují požadavky platného vodoprávního rozhodnutí v parametru maximální hodnoty (m), během jednoho roku [počet]	64
ov2 – celkový počet vzorků vypouštěných odpadních vod z čistírny odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, během jednoho roku [počet]	64
OVz1: Rozdíl mezi celkovým počtem vzorků vypouštěných odpadních vod z čistírny odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím a počtem vzorků vypouštěných odpadních vod, které splňují požadavky vodoprávního rozhodnutí. (smluvní ukazatel) $OVz1 = ov2 - ov1$ [počet]	0
Referenční hodnota (RH) = 0 nevyhovujících nebo neprovedených vzorků	0

ČOV hodnocení dle výkonového parametru A5

Oblastní závod Turnov

1- 6. měsíc 2022

VHS		Hodnocení parametru - limit p (počty překročení)															
	ČOV	Počet vzorků dle rozhodnutí	Počet zpracovaných vzorků	Počet vyhovujících vzorků	% vyhovujících vzorků parametru P	PH	CHSK	BSK5	NL	N-NH4	Nan	Nc	Pc	NEL	EL	RAS	CI
	Benecko-Štěpanická Lhota	12	6	6	100,0												
	Chuchelna	4	2	2	100,0												
	Líšný BČOV	12	6	6	100,0												
	Lomnice	12	6	6	100,0												
	Malá Skála	12	6	6	100,0												
	Rokytnice	12	6	6	100,0												
	Rovensko pod Troskami	12	6	6	100,0												
	Semily	26	13	13	100,0												
	Turnov	26	13	13	100,0												
Celkem			64	64	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A5 - referenční hodnota (% nevyhovujících vzorků v limitu m:)

0

A5 - dosažená hodnota 2022_2.Q (% nevyhovujících vzorků v limitu m):

0