

ČOV TURNOV

OPTIMALIZACE PROVZDUŠŇOVACÍHO SYSTÉMU A ZDROJE TLAKOVÉHO VZDUCHU

TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE

D.2.2.6 I/O - přiřazení

Zakázkové číslo:
4347

13.03.2024

Evidenční číslo:
1030 / 4347 - D.2.2

1		2		3	4	5	6	7	8		
#	Patří pod...	Označení	Hardwarová adresa	Komentář I/O			Typ	Vazba na funkci	Odkaz na obvodové schéma		
A	1	+DT7 -A3	%I1	I 1	RM7 Hlavní jistič zapnut			Vstup	=A3	D.2.2.3.2 - 7 1.2B	A
	2	+DT7 -A3	%I2	I 2	RM7 Porucha přepět'ové ochrany			Vstup	=A3	D.2.2.3.2 - 7 1.3B	
	3	+DT7 -A3	%I3	I 3	RM7 Porucha napájení			Vstup	=A3	D.2.2.3.2 - 7 1.3B	
	4	+DT7 -A3	%I4	I 4	7M6 Dálkově			Vstup	=A3	D.2.2.3.2 - 7 1.4B	
	5	+DT7 -A3	%I5	I 5	7M6 Chod			Vstup	=A3	D.2.2.3.2 - 7 1.5B	
	6	+DT7 -A3	%I6	I 6	7M6 Porucha			Vstup	=A3	D.2.2.3.2 - 7 1.6B	
	7	+DT7 -A3	%I7	I 7	Rezerva			Vstup	=A3	D.2.2.3.2 - 7 1.6B	
B	8	+DT7 -A3	%I8	I 8	Rezerva			Vstup	=A3	D.2.2.3.2 - 7 1.7B	B
	9	+DT7 -A3	%I9	I 9	7M7 Dálkově			Vstup	=A3	D.2.2.3.2 - 7 2.2B	
	10	+DT7 -A3	%I10	I 10	7M7 Chod			Vstup	=A3	D.2.2.3.2 - 7 2.3B	
	11	+DT7 -A3	%I11	I 11	7M7 Porucha			Vstup	=A3	D.2.2.3.2 - 7 2.3B	
	12	+DT7 -A3	%I12	I 12	Rezerva			Vstup	=A3	D.2.2.3.2 - 7 2.4B	
	13	+DT7 -A3	%I13	I 13	Rezerva			Vstup	=A3	D.2.2.3.2 - 7 2.5B	
	14	+DT7 -A3	%I14	I 14	Rezerva			Vstup	=A3	D.2.2.3.2 - 7 2.6B	
C	15	+DT7 -A3	%I15	I 15	Rezerva			Vstup	=A3	D.2.2.3.2 - 7 2.6B	C
	16	+DT7 -A3	%I16	I 16	Rezerva			Vstup	=A3	D.2.2.3.2 - 7 2.7B	
	17	+DT7 -A4	%I17	I 1	7M4 Dálkově			Vstup	=A4	D.2.2.3.2 - 8 1.2B	
	18	+DT7 -A4	%I18	I 2	7M4 Otevřeno			Vstup	=A4	D.2.2.3.2 - 8 1.3B	
	19	+DT7 -A4	%I19	I 3	7M4 Zavřeno			Vstup	=A4	D.2.2.3.2 - 8 1.3B	
	20	+DT7 -A4	%I20	I 4	7M4 Porucha			Vstup	=A4	D.2.2.3.2 - 8 1.4B	
	21	+DT7 -A4	%I21	I 5	7M5 Dálkově			Vstup	=A4	D.2.2.3.2 - 8 1.5B	
D	22	+DT7 -A4	%I22	I 6	7M5 Otevřeno			Vstup	=A4	D.2.2.3.2 - 8 1.6B	D
	23	+DT7 -A4	%I23	I 7	7M5 Zavřeno			Vstup	=A4	D.2.2.3.2 - 8 1.6B	
	24	+DT7 -A4	%I24	I 8	7M5 Porucha			Vstup	=A4	D.2.2.3.2 - 8 1.7B	
	25	+DT7 -A4	%I25	I 9	7YV6 Dálkově			Vstup	=A4	D.2.2.3.2 - 8 2.2B	
	26	+DT7 -A4	%I26	I 10	7YV6 Otevřen			Vstup	=A4	D.2.2.3.2 - 8 2.3B	
	27	+DT7 -A4	%I27	I 11	7YV7 Dálkově			Vstup	=A4	D.2.2.3.2 - 8 2.3B	
	28	+DT7 -A4	%I28	I 12	7YV7 Otevřen			Vstup	=A4	D.2.2.3.2 - 8 2.4B	
E	29	+DT7 -A4	%I29	I 13	Rezerva			Vstup	=A4	D.2.2.3.2 - 8 2.5B	E
	30	+DT7 -A4	%I30	I 14	Rezerva			Vstup	=A4	D.2.2.3.2 - 8 2.6B	
	31	+DT7 -A4	%I31	I 15	Rezerva			Vstup	=A4	D.2.2.3.2 - 8 2.6B	
	32	+DT7 -A4	%I32	I 16	Rezerva			Vstup	=A4	D.2.2.3.2 - 8 2.7B	
	33	+DT7 -A5	%Q 0	Q 0	VZT 1 Zapni			Výstup	=A5	D.2.2.3.1 - 9 1.2B ,D.2.2.3.2 - 9 1.2B	
	34	+DT7 -A5	%Q 1	Q 1	VZT 2 Zapni			Výstup	=A5	D.2.2.3.1 - 9 1.2B ,D.2.2.3.2 - 9 1.2B	
	35	+DT7 -A5	%Q 2	Q 2	Rezerva			Výstup	=A5	D.2.2.3.1 - 9 1.3B ,D.2.2.3.2 - 9 1.3B	
F	36	+DT7 -A5	%Q 3	Q 3	Rezerva			Výstup	=A5	D.2.2.3.1 - 9 1.4B ,D.2.2.3.2 - 9 1.4B	F
	37	+DT7 -A5	%Q 4	Q 4	Rezerva			Výstup	=A5	D.2.2.3.2 - 9 1.5B	
	38	+DT7 -A5	%Q 5	Q 5	Rezerva			Výstup	=A5	D.2.2.3.2 - 9 1.6B	
	39	+DT7 -A5	%Q 6	Q 6	Rezerva			Výstup	=A5	D.2.2.3.2 - 9 1.6B	
	40	+DT7 -A5	%Q 7	Q 7	Rezerva			Výstup	=A5	D.2.2.3.2 - 9 1.7B	
	41	+DT7 -A5	%Q 8	Q 8	7M4 Zavři			Výstup	=A5	D.2.2.3.1 - 19 1.2B ,D.2.2.3.2 - 9 2.2B	
	42	+DT7 -A5	%Q 9	Q 9	7M4 Otevři			Výstup	=A5	D.2.2.3.1 - 19 1.2B ,D.2.2.3.2 - 9 2.2B	
	43	+DT7 -A5	%Q 10	Q 10	7M5 Zavři			Výstup	=A5	D.2.2.3.1 - 19 1.3B ,D.2.2.3.2 - 9 2.3B	
	44	+DT7 -A5	%Q 11	Q 11	7M5 Otevři			Výstup	=A5	D.2.2.3.1 - 19 1.4B ,D.2.2.3.2 - 9 2.4B	
	45	+DT7 -A5	%Q 12	Q 12	7YV6 Otevři			Výstup	=A5	D.2.2.3.1 - 19 1.5B ,D.2.2.3.2 - 9 2.5B	
	46	+DT7 -A5	%Q 13	Q 13	7YV7 Otevři			Výstup	=A5	D.2.2.3.1 - 19 1.6B ,D.2.2.3.2 - 9 2.6B	
Revize					Kreslil: Ing. Kopecký Petr	 Tento dokument obsahuje chráněná data firmy KUNST, spol. s r.o. Kopírování a použití těchto dat nebo i jejích částí je možné jen s písemným svolením této firmy.	Projekt: ČOV Turnov Technologická elektroinstalace		Objednací číslo: 4347		CZ
					Datum: 13.03.2024					+DT7	Status:
					Kontroloval:		Název: Seznam listů		Zákazník: Vodohospodářské sdružení Turnov	Stupeň projektu: DPS	◀▶
	0	Základní revize	25.04.2024	Kopecký Petr	Datum:					Výkres D.2.2.6 - 2	List/Listů 1 / 2
	R	Komentář	Datum	Jméno	Měřítko 1 mm : 1 mm A3						

		1	2		3	4	5	6	7	8	
		#	Patří pod...	Označení	Hardwarová adresa	Komentář I/O		Typ	Vazba na funkci	Odkaz na obvodové schéma	
A		47	+DT7 -A5	%Q 14	Q 14	Rezerva		Výstup	=A5	D.2.2.3.1 - 19 1.6B ,D.2.2.3.2 - 9 2.6B	
		48	+DT7 -A5	%Q 15	Q 15	Rezerva		Výstup	=A5	D.2.2.3.1 - 19 1.7B ,D.2.2.3.2 - 9 2.7B	
		49	+DT7 -A10	RS 485	RS 485	Modbus RTU RS 485		Vstup		D.2.2.3.2 - 6 2.1C ,D.2.2.3.2 - 6 3.4B	
B											
C											
D											
E											
F											
Revize					Kreslil:	Ing. Kopecký Petr		Objednací číslo: 4347		CZ	
					Datum:	13.03.2024				Status:	
					Kontroloval:			Zákazník: Vodohospodářské sdružení Turnov	Stupeň projektu:	DPS	◀▶
	0	Základní revize	25.04.2024	Kopecký Petr	Datum:				Výkres	List/Listů	
R	Komentář	Datum	Jméno	Měřítko	1 mm : 1 mm	A3	Název: Seznam listů		D.2.2.6 - 2	1 / 2	