

Semily - obnova vodovodu Na Škvárově + odkanalizování autoservisu SEMAK

SO 01 – Obnova vodovodního řadu "Š" - ulice Na Škvárově

Výpis materiálu

Před zahájením výstavby musí být veškeré dodávané materiály odsouhlaseny generálním projektantem stavby, který ověří, zda odpovídají požadovaným návrhovým parametrům.

POTRUBÍ

PE100RC(PP)

Vysokohutnostní polyethylen řady PE100RC2, s ochranným pláštěm z PP, tlaková řada PN 16, typ - pro vodovody.

TVAROVKY A ARMATURY – PN 16

Tvárná litina

T – kus 80/80	1 Ks
T – kus 150/80	1 Ks
Přírubové koleno P45° - 80	1 ks
X kus DN 80	1 ks

Tvarovky , armatury Hawle

Šoupátko přírubové DN 80 , č. 4000 , E3	3 ks
Zemní souprava teleskopická pro DN 80 , č. 9500	3 ks
Uliční poklop samonivelační č. 1750 – KASI	2 ks
Uliční poklop tuhý č. 1750	1 ks
Podzemní hydrant DUO č. K240 – DN 80	1 ks
Uliční poklop samonivelační – pro hydranty č. 1950 – KASI	1 ks
Uliční poklop samonivelační č. 1650 – KASI	4 ks
Koleno PPL 90° - 80 č. 5050	2 ks
Spojka ISIFLO DN 32	2 ks
Spojka ISIFLO DN 50	2 ks
Spojka Synoflex s přírubou č. 7994 , DN 150	2 ks
kusZavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN 80 , č. 9822	1 ks
Uliční víčko č. 1790	1 ks

PE100RC2 (PP) - Pipelife

Potrubi PE100RC2 s ochranným pláštěm z PP Ø 90 x 8,2 mm	170 m
Potrubi PEHD Ø 32 x 2,9 mm (vodovodní přípojky)	10 m
Potrubi PEHD Ø 50 x 4,6 mm (vodovodní přípojky)	20 m
Oblouk KE 30° Ø 90	1 ks
Oblouk KE 22° Ø 90	1 ks
Oblouk KE 11° Ø 90	5 ks
Lemový nákržek FE 90 + otočná příruba DN 80	4 ks
Odbočka TE 90/90	1 ks
Sedlová elektrotvarovka – navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem, otočný vývod 360° - Ø 90/32	2 ks
Sedlová elektrotvarovka – navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem, otočný vývod 360° - Ø 90/63	2 ks
Zemní souprava teleskopická pro navrtávací T-kus odbočkový	4 ks

Redukce RPE 63/50

2 ks

Ostatní

Orientační tabulky

7 ks

Orientační sloupky

4 ks

kluzné vymezovací objímky - typ B - h = 19 mm

16 ks

Chráníčka PE100RC2(PP), 160x9,5mm

19 m

VODOMĚRNÁ ŠACHTA (PLAST)

1 ks

VODOMĚRNÁ ŠACHTA (BETON)

1 ks

Redukční ventil Ø 50

2 ks

Redukční ventil Ø 32

2 ks

Poznámka :

Přírubové spoje spojovány pomocí šroubů přesných se šestihrannou hlavou DIN 931 A2 a matkou A2 z nerez oceli.

Veškeré výrobky přicházející do styku s pitnou vodou musí být schváleny hygienickým orgánem v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. – o veřejném zdraví. (Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 37/2001 Sb. – o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou.)