

# MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY

## Odbor životního prostředí

Husova 82, 513 13 Semily

Č. j.: ŽP/4071/22/VH-231/2-R 164  
Spis. zn.: ŽP/3411/22-Po  
Vyřizuje: Ing. Pokorná  
Tel.: 481 629 256  
E-mail: pokorna@mu.semily.cz  
Datum: 02.09.2022

Žadatel:

**Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov 1**

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako místně příslušný úřad dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 15.07.2022 podalo

**Vodohospodářské sdružení Turnov, IČO 49295934, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov 1,** které zastupuje ŠINDLAR s. r. o., IČO 26003236, Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové 6

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

**I. Podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona**

### v y d á v á s o u h l a s

k záměru, který může ovlivnit vodní poměry:

### Semily - obnova shybek pod Jizerou

na místě:

|                                                                                 |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Název kraje                                                                     | Liberecký                                                     |
| Název obce                                                                      | Semily                                                        |
| Identifikátor katastrálního území                                               | 747246                                                        |
| Název katastrálního území                                                       | Semily                                                        |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí                                | parc. č. 186/1, 696, 1684, 1722/2, 4033/3, 4069, 4073, 4136/1 |
| Číselný identifikátor vodního toku                                              | 10100009                                                      |
| Název vodního toku                                                              | Jizera                                                        |
| Číselný identifikátor vodního toku                                              | 10180656                                                      |
| Název vodního toku                                                              | náhon                                                         |
| Číslo hydrologického pořadí a podpořadí                                         | 1-05-01-001-0-00                                              |
| Přímé určení polohy (souřadnice X, Y):                                          |                                                               |
| SO 03 - X: 9994698,869; Y: 671033,963; SO 05 a SO 06 - X: 994047; Y: 671156,26; |                                                               |
| SO 07 - X: 994046,195; Y: 671171,429; SO 08 - X: 993275,602; Y: 671720,942      |                                                               |

v tomto rozsahu:

Záměr zahrnuje rekonstrukce vodovodního a kanalizačního potrubí shybek pod Jizerou a náhonem. Kromě lokality U sauny, která bude realizována otevřeným výkopem, budou ostatní shybky rekonstruovány bezvýkopovou technologií a dotčené pozemky budou pouze během stavby pro umístění staveniště.

**SO 03 - Shybka vodovodu "U Sauny"**

- zahrnuje výměnu vodovodního potrubí v celkové délce 57,35 m, materiál LT DN 150, a rekonstrukci armaturní šachty.
- Jedná se o jednoramennou shybku pod korytem Jizery, výměna bude provedena otevřeným výkopem. Potrubí bude ukládáno do otevřené rýhy. Výkop bude ohrázován zemní hrázkou z místního materiálu s výškou hrázky 0,8 - 1,0 m nad dnem koryta. Ukládání potrubí je rozděleno do dvou etap – v první etapě bude potrubí uloženo v polovině koryta, po zásypu výkopu bude potrubí uloženo v druhé polovině koryta. Při ukládání potrubí budou ze dna výkopu čerpány průsakové vody.

Potrubí bude ukládáno na pokladní betonovou desku, po montáži bude potrubí zajištěno proti vztlaku ocelovými kotvami do podkladního betonu a obetonováno betonem do výšky 0,3 m nad vrch potrubí. Výkop ve dně bude následně zaplněn kamenným záhozem o hmotnosti do 200 kg s urovaným lícem. Zbytek výkopu mimo dno koryta bude zpětně zasypán hutnou zeminou z výkopu. Ve zpevněných plochách bude výkopek nahrazený štěrkodrtí. Po zasypání výkopu ve svazích koryta bude obnoveno původní kamenné opevnění z rozebraného kamene v min. rozsahu 1,5 m na každou stranu od osy potrubí, ohumusováno a oseto travní směsí.

Rekonstrukce bezvýkopovou technologií zatažením rukávce syceného vhodně formulovanou pryskyřicí (epoxidovou, polyesterovou) bude provedena u těchto stavebních objektů:

**SO 05 - Shybky vodovodu "U mostu v Řekách"**

- vložkování dvouramenné vodovodní shybky s celkovou délkou potrubí DN 200 2x 62,3 m v ř.km 104,500 vodního toku Jizera;

**SO 06 - Shybky kanalizace "U mostu v Řekách"**

- vložkování dvouramenné kanalizační shybky s celkovou délkou potrubí DN 300 2 x 62,3 m v ř.km 104,500 vodního toku Jizera;

**SO 07 - Shybka kanalizace pod náhonem v Řekách**

- vložkování dvou potrubí s celkovou délkou DN 300 2 x 21,95 m v ř.km 1,200 vodního toku náhona;

**SO 08 - Shybka kanalizace "Kolonka"**

- vložkování dvouramenné kanalizační shybky s celkovou délkou potrubí DN 300 46,1 m a DN 600 46,1 m v ř.km 105,650 vodního toku Jizera.

**II. Stanoví podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona:**

1. Doba, po kterou se souhlas uděluje: 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Před zahájením stavby předloží zhotovitel zdejšímu úřadu ke schválení havarijní a povodňový plán stavby.
3. Budou splněny podmínky Povodí Labe, státního podniku, uvedené ve stanovisku č.j.: Pla/2022/000807 ze dne 24.01.2022, tj. zejména:
  - Podél vodního toku musí být zachován volný nezastavěný pruh šíře 8 m pro jeho správu a údržbu (případná zde umístěná zařízení musí být přejezdná mechanizací). Případné zásahy do tohoto pruhu budou konzultovány se zástupcem Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Turnov.
  - V tomto pruhu nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů umístěním staveb nebo změnami nivelety terénu. Zařízení staveniště, stavební materiál a případný výkopek ze stavby bude uložen mimo tento pruh.
  - Dotčení pozemků parc.č. 1631 v k.ú. Bítouchov u Semil, parc.č. 4137, 4136/12 a 4136/1 v k.ú. Semily požadujeme vyřešit majetkoprávně (smlouva o věcném břemení, nájemní smlouva apod.), případně doložit, že stávající trasa vodovodu a kanalizace byla majetkoprávně vyřešena již v minulosti.
  - Způsob křížení překopem požadujeme konzultovat se zástupcem správce vodního toku (Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Turnov).

- Požadujeme oznámit zahájení a ukončení překopu Jizery a to na Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Turnov.
  - Krytí chráničky v korytě vodního toku požadujeme min. 1,2 m od stabilního dna. V místě křížení požadujeme na břehovou hranu umístit ocelové výtyčky a doložit geodetické zaměření chráničky v místě křížení. V místě křížení požadujeme dno koryta vodního toku uvést do původního stavu, břehové úpravy sanovat min 1,5 m na každou stranu od osy křížení.
  - Dotčení pozemku koryta toku a břehových úprav požadujeme protokolárně předat zástupci Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Turnov, před zahájením i po dokončení prací.
  - Veškerá mechanizace, která se bude pohybovat v korytě vodního toku, musí mít ekologické provozní náplně.
  - Před realizací stavby požadujeme mít odsouhlasený Havarijní a Povodňový plán (Povodí Labe, státní podnik, Oddělení vodohospodářského dispečinku).
  - Při této akci požadujeme nenavyšovat stávající niveletu terénu v okolí stavby.
  - Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení.
  - Při stavbě nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodního toku, popřípadě musí být neprodleně odstraněn na náklady stavebníka.
4. Budou splněny podmínky Krajského úřadu Libereckého kraje, uvedené v závazném stanovisku č.j.: KULK 33230/2022 ze dne 03.06.2022, tj.:
- Koryto vodního toku Jizera nebude využíváno pro zařízení staveniště.
  - Niva vodního toku nebude používána jako deponie výkopových materiálů, přebytky výkopků nebudou ukládány do záplavového území vodního toku Jizery.
  - Při provádění prací žadatel zajistí, aby nedošlo k úniku ropných látek a provozních náplní mechanismů do vody.
  - Stávající opevnění břehových částí toku bude zachováno v současném stavu volně ložené hrubé rovnániny, tzn. jako nezpevněné a nevyspárované. Zpevněny mohou být pouze úseky současných již zpevněných schodišť a součástí těles mostů a příčných překážek v toku Jizery, které jsou také již v současnosti zpevněny.
  - Veškeré změny oproti odsouhlasené předložené projektové dokumentaci je nutné předem projednat s krajským úřadem.
5. Budou splněny podmínky Městského úřadu Semily, uvedené v koordinovaném závazném stanovisku č.j.: KS/2131/22 ze dne 30.05.2022, tj.:
- Při stavebních činnostech je třeba využít všech dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště (používání techniky v dobrém stavu, neznečišťování v nadměrné míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, apod.).
  - V místě stavby na pozemcích ZPF je nutné se řídit zásadami ochrany ZPF, zejména odděleně skrývat svrchní kulturní vrstvy zemědělské půdy, postarat se o jejich řádné uskladnění a ošetřování, učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF, navrátit skřívku do původního profilu nebo jí použít ke konečným terénním úpravám, k přípravám ploch k ozelenění a k provedení sadových úprav v okolí předmětné stavby (ornici však uložit ve vrstvě max. 30 cm) a dotčené plochy uvést do řádného stavu odpovídajícímu druhu pozemku dle katastru nemovitostí.

*Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:*

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov 1

#### **Odůvodnění:**

Dne 15.07.2022 podal žadatel žádost o souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona. Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle

vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to v daném případě ke stavbě na pozemcích, na kterých se nachází koryta vodních toků nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, a ke stavbě v záplavovém území vodního toku Jizera. Oprava vodovodů a kanalizací bude provedena ve stávající trase, z tohoto důvodu dle ustanovení § 15 odst. 2 vodního zákona tyto stavební úpravy nevyžadují ani stavební povolení ani ohlášení.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení. K žádosti byla doložena projektová dokumentace stavby vypracovaná v lednu 2022 Ing. Romanem Bártou, autorizovaná Ing. Miloslavem Šindlarem, č.zak. 20210049, stanovisko správce povodí a správce dotčeného vodního toku – Povodí Labe, státního podniku, zn.: Pla/2022/000807 ze dne 24.01.2022, koordinované závazné stanovisko MěÚ Semily č.j.: KS/2131/22 ze dne 30.05.2022, závazné stanovisko orgánu ochrany přírody – Krajského úřadu Libereckého kraje č.j.: KULK 33230/2022 ze dne 03.06.2022, rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje – udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha č.j.: KULK 29945/2022 OŽPZ 283/2022 ze dne 25.04.2022, souhrnné vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje č.j.: KULK 86982/2021.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Ve stanovené lhůtě nebyly žádné námitky ani připomínky uplatněny.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že za předpokladu splnění stanovených podmínek nebudou stavbou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání souhlasu.

Dle výše citovaného stanoviska správce povodí je uvedený záměr z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení §24 až 26 vodního zákona) možný, protože lze předpokládat, že jím nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Podmínky souhlasu byly stanoveny s ohledem na ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti povrchových vod a v souladu s podmínkami dotčených orgánů a požadavky správce dotčeného vodního toku a správce povodí.

*Účastníci řízení - další dotčené osoby:*

Město Semily, Povodí Labe, státní podnik

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 a následujících správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

  
Mgr. Ludmila Mazánková, DiS.  
vedoucí odboru životního prostředí



#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

## MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY

Odbor životního prostředí

Husova č.p. 82, 513 01 Semily

**Přílohy pro žadatele:**

- ověřená dokumentace stavby

**Obdrží:***Účastníci řízení*

ŠINDLAR s. r. o., Na Brně č.p. 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové 6

zastoupení pro: Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov 1

Město Semily, Husova č.p. 82, 513 01 Semily

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

*Dotčené správní úřady*

Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, Husova č.p. 82, 513 01 Semily

Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw

sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, 460 01 Liberec 1