

Jednání se zástupci provozní společnosti – 21. 2. 2025 - Turnov

Jednání bylo svoláno jako pravidelná schůzka mezi zástupci VHS Turnov a SčVK. Témata k projednávání přicházejí průběžně a také se průběžně řeší. Dvakrát za rok je důležité se potkat společně a probrat vzájemná aktuální, nebo složitější témata. Součástí této schůzky bylo i rozloučení se s panem Františkem Šimkem, který odchází do zasloužené penze.

Benecko – ÚV Plánka – přístupová cesta

- proběhne konečné jednání s majitelkami dotčeného pozemku kvůli odkupu
- po koupi pozemků a jejich zapsání v katastru bude podána žádost o stavební povolení na vybudování přístupové cesty

p. Strnadová (Bobková)

Benecko – zdroj Zátíší:

- horní část prameniště určitě použijeme, spodní se uvidí podle způsobu prací
- horní větev je ale prioritně na provozní obnovu – vyčistit, zkamerovat malý rozsah
- důležité nenechat růst stromy na prameništi (kořeny), káceno je však druhý krok po rozhodnutí o rozsahu prameniště
- provozovatel po jarním tání svolá prohlídku prameniště (březen, duben)

p. Strnadová

Benecko – příprava projektů na odstranění balastů z kanalizace

- na zpracování PD nejsou momentálně finance,
- projekt na odstranění balastů bude součástí PD na zrušení ČOV Benecko a propojení kanalizace do Jilemnice
- pro stanovení přesných okrajových podmínek pro projektanta je nezbytné osadit měření průtoku na výtlaku z ČSOV Dolní Štěpanice – provozovatel předloží VHS cenovou nabídku

p. Hejduk

Jilemnice – vodní zdroj Bátovka – přístupová cesta

- provozovatel cestu vyžaduje k obsluze sběrný a pro přístup na instalaci měření
- byla předložena nabídka od pana Jindřiška na cca 250 tis. Kč
- nutné domluvit schůzku s vedením města Jilemnice a dohodnout příspěvek z města na obnovu cesty

p. Strnadová

Turnov – vliv areálu Maškovka na ČOV

- když myjí filtry a vypouští odpadní vody, tak výrazně ovlivňují proces čištění na ČOV
- SčVK projednali s MST Turnov – stávající Parshallův žlab nelze pro měření odpadní vody použít. Bylo domluvena úprava způsobu měření vlastního zdroje, bude doplněna soustava zálivkových vodoměrů na pro možnost odečíst z vlastní spotřeby vodu, která

neodtéká do kanalizace. Pro využití pitné vody pro AQUA centrum – bude vyprojektováno napouštění do volné hladiny.

Turnov – vyhlášení přírodní rezervace Suťové lesy – Šlejšfěrna

- byla podána námitka na úpravu území se strany provozovatele
- p. Bobková a p. Tůma absolvovali schůzku s CHKO, dostali ujištění, že se nás vyhlášení rezervace nedotkne ani negativně neovlivní plánované projekty
- VHS zašle dotaz na CHKO, v jakém stavu je plánované vyhlášení rezervace

p. Bobková

Turnov – stromy v areálu čerpací stanice v Dolánkách

- stromy nad chlorovnou pokácela Správa železnic
- nutnou opravu oplocení zhotoví provoz

p. Strnadová

Turnov – studny v Dolánkách

- tuto akci odkládáme na další roky

p. Bímová

Turnov – vodní zdroj Šlejšfěrna – využití přebytku kvalitní vody pro další území

- využití pro Mašov, Olešnici, Kacanovy, Skalany
- proběhla soutěž na zhotovitele. Po prvním jednání s vítězem VHS stavby Liberec vyšlo najevo, že teprve hledá odborného subdodavatele důlního díla. Není jisté, zda ze zakázky neodstoupí (rozhodne se 2. týden v březnu)
- v blízkých letech je nezbytné vyměnit i potrubí vedoucí přes park (Metelkovy sady) a v Dolánkách – problém s opravným materiálem při haváriích - nestandardní dimenze potrubí DN 175 cca 800 m

p. Bímová

Turnov – Kotlerovo nábřeží – sítě do areálu SČVK

- Obnova komunikace zatím není prioritou města, ale je možno řešit kompromis jen s dílčí obnovou rýhy
- kanalizace – havarijní stav čerpačky u SČVK, která je navíc na cizím pozemku
- je vydáno stavební povolení
- Provozovatel upozorňuje, že ČSOV je v havarijním stavu a v dohledné době je nutné vybudovat novou čerpačku alespoň v minimalistické variantě – čerpačka a výtlak, a postupně v dalších letech vyměnit vodovod a rekonstruovat celou komunikaci (dle koncepce rozvoje města)

p. Bímová

Turnov – obnova silnice Hluboká, Sobotecká

- v roce 2026 má KS LK opravovat silnici ve městě
- SČVK prověří stav sítě v zájmové lokalitě a stanoví požadavky na obnovu

- rozhodnout se, co budeme chtít v rámci opravy silnice dělat

p. Bímová

Turnov – ČOV, obnova potrubí k plynojemu

- problém – naprojektované řešení od Kunstu je drahé
- plynové potrubí se vymění jen k plynojemu a k dopalováku, zbytek pod deskou plynojemu se provede až po jeho dožití
- snaha o realizaci v 2025
- nutné upravit rozpočet pro Kunst – udělat jen to nejnutnější
- pokud Kunst zhotovení odmítne, je v záloze Rulf

p. Lamač

Semily – zdroj pitné vody – potok Vošmenda v sousedství úpravny Příkrém – měření minimálního zůstatkového průtoku – termín 2026

- SČVK zajistilo prodloužení povolení k odběru vody z Vošmendy do konce roku 2026
- státní správa má nové přísné požadavky – musí probíhat měření průtoku, sběr dat a jejich vyhodnocení. (bez toho nelze žádat o výjimku)
- musí se doplnit měření zůstatkového průtoku
- nabídka na měření od PVK je drahá, SČVK poptává ještě VÚV TGM (proběhne schůzka na místě)
- bez ohledu na instalaci měření je jasné, že nás státní správa donutí k výraznému omezení odběru vody z Vošmendy, proto budeme muset výhledově posílit vrty – řešit s RNDr. Šedou
- V rozhodnutí je již nyní podmínka: „...odběr, při kterém nebude možné dodržet stanovený minimální zůstatkový průtok (77 l/s), bude realizovaný pouze v případě mimořádných událostí po nezbytně nutnou dobu, max. 48 hodin.“

p. Regál

Semily – VDJ Kopaniny

- je nutné upravit přístup – ale jen dílčí úpravou
- máme uzavřenou nájemní smlouvu na přístup s vlastníkem pozemku
- budeme v budoucnu přemýšlet o změně umístění vodojemu, takže nyní není úplná rekonstrukce přístupu aktuální téma
- pojmout komplexně, jiný názor
- vydáno povolení na pokácení 24 suchých stromů – kácení provede provoz

p. Regál

Semily – čerpací šachta Nouzov, pitná voda do Benešova u Semil

- pokud zbydou na podzim peníze v rozpočtu, šachta se udělá
- provozovatel s VHS projednal technické požadavky a připravuje cenovou nabídku na výměnu šachty

p. Regál

Semily – vodovody Luční ulice

- realizace z plánu oprav 2025

p. Regál

Semily – stavby 2025

- soutěží se výměna vodovodu v lokalitě SEMAK
- AK shybky u mostu zadá VHS firmě Brabec a Brabec
- shybka U Sauny – bude soutěž na zhotovitele, realizace na podzim

p. Regál

Lomnice nad Popelkou – zdroj Zajíc

- letos se dokončí stanovení OPVZ
- problém je staré asfaltové potrubí od sběrný do sítě
- nutné zajistit přípojku NN pro objekt VZ – připojení budoucího vrtu
- nutné obnovit připojení NN objektu ČS Žižkov – zadat PD elektro a vlastní realizaci rozvaděče – následně bude instalována ATS pro nové pásmo Žižkov (provizorní řešení využití vody z VZ Zajíc v síti)
- celkové koncepční řešení je značně finančně nákladné – nutno ukrajovat postupně po částech
- k OPVZ dodal RNDr. Šeda podklad se zpracovanými připomínkami a bylo předáno na úřad. Vydání by již nemělo nic bránit.

p. Hejduk

Lomnice nad Popelkou – vodojem Rváčov – oplocení:

- nedostatečné vytyčení hranic pozemku a zájmových bodů
- na jaře proběhne nové geodetické zaměření (Geodézie Český ráj) – kvůli chybě v katastru
- další postup se bude odvíjet od nového zaměření, možná bude nutný odkup části pozemku
- projekt na plot se musí upravit dle požadavků provozu
- žádost o pokácení 3 stromů kvůli plotu a možného ohrožení VDJ

p. Strnadová

Lomnice nad Popelkou – obnova vodojemu VDJ Karlov – starý

- zpracovaný projekt od Aquaprocon Brno nelze využít - chybí návrh jakékoliv koncepce čerpání a vyřešení odpadního potrubí včetně propojení nátoků a odtoků mezi vodojemy starý a nový
- udělá se nová optávka na PD

p. Lamač

Lomnice nad Popelkou – kaskáda Želechy

- v rozpočtu peníze pouze na nákup 2 čerpadel (záloha stávajících)
- nutný nákup i UV lampy
- nutná je i oprava elektroinstalace ve vodojemu Želechy (havarijní stav)

- nutná oprava elektroměrové skříňky u zdroje Želechy

p. Lamač, p. Strnadová

Rokytnice nad Jizerou – zbytek pro realizaci u lokality Sídliště

- po dokončení studie zásobování města se dokončí PD na vodovod – doplnění řadů souvisejících s rozvojem v lokalitě SEBA

p. Regál

Rokytnice nad Jizerou – nový vrt na horním tlakovém pásmu:

- zkušební vrt v dimenzi odběrného vrtu provede RNDr. Šeda

p. Regál (Hejduk)

Malá Skála – Dubsko

- v roce 2025 se nebude řešit
- SčVK by Dubsko opustilo
- řešit celkovou koncepci vodního zdroje pro Malou Skálu a okolí s ohledem na existenci jediného zdroje (v soukromém vlastnictví)
- oslovit RNDr. Šedu

p. Bímová

Malá Skála – pod nádražím

- dodavatelem stavby je Rulf
- realizace jaro 2025–1/2 června
- komplikované kvůli stáčírně vody Veseta – doprava
- komplikace kvůli cyklostezce a přestavbě
- návaznost na přeložku VH sítí kvůli mostu k Vesetě – září, Mizera

p. Bímová

Rovensko pod Troskami – vodovod Blatec, Štěpánovice

- prodloužena výjimka na obsah železa do 31.7. 2027
- dokončen vodovod na Blatci
- projektuje se výměna vodovodu ve Štěpánovicích

p. Bímová

Ktová – obnova vodovodu

- výměna řadu „Za kioskem“ z plánu oprav 2025
- realizace na podzim podle toho, jak dopadnou Dolánky

p. Bímová (p. Strnadová)

Loučky – úprava vody Podloučky – vrt propojení vrtu s ÚV – PD

- havárie podlahy, odpadává dlažba, nutná nová podlaha

p. Lamač

Líšný – dokončení reklamací na ČOV

- reklamace na VODA CZ kvůli vlhkosti – dokončeny
- nyní reklamace hromosvodu (nevyhovující revize)

p. Lamač (p. Strnadová)

Rakousy, Turnov – obnova prameniště Kalich

- firma Brochier nedokončila celou obnovu prameniště
- v 2025 nová soutěž na dokončení, úklid, sanaci šachet, sběrný
- prameniště je nutné dodělat – vydatnost je nyní cca 0,7 l/s
- chybí voda pro Metelku

p. Bímová

Vyskeř – reklamace na novém vodojemu

- OBIS začal opravné práce na začátku února
- lokální opravy Vandexu v AK – nyní 28 dní zraje
- dodání žebříku a odstranění dalších reklamovaných závad

p. Lamač

Vyskeř – nový vrt

- PD zpracuje VaK Projekt (R. Hnát) – předloženo k posledním připomínkám
- stavební povolení cca v létě
- pak se začne vrtat
- dokončení v roce 2026
- Nyní v únoru předložena pouze PD k bouracím pracím – vydáno kladné vyjádření

p. Regál

Olešnice – vodojem Pohoř

- rozježděné terénní úpravy (zřejmě zimní údržbou) – provoz řeší s obcí

p. Bímová

Chuchelna – odkanalizování obce – nemáme studii

- je zpracovaná studie, odsouhlaseno zadání PD
- jedná se o složitý projekt – hodně dešťové kanalizace a hodně km kanalizace
- projekt bude muset být rozdělen do několika částí

p. Hejduk

Benešov u Semil – odkanalizování obce

- stavba 1. etapy 2025–2026 - dodavatel Mizera
- největší akce VHS v příštích letech
- nutno zkontrolovat realizaci přípojek VHI pro každý objekt – provede TDI
- zatím se nebude řešit dohoda sousedních vlastníků

p. Regál

Benešov – VDJ Strážník

- stavba v roce 2025
- dodavatel Zemský
- zahájit vybudováním NN přípojky a zajištěním náhradního zásobování (nadzemní PP nádrž)

p. Regál

Technologické celky z nerez materiálu:

- nutný nový technický standard, dávat už při stavbě pozor na kvalitu a na spoje, svařovat primárně na dílně, ne během stavby
- řešením je svářecí dozor
- zvážit používání spektrometru k ověření dodávané kvality
- VDJ Cimbál prověřil problémy s aplikací nového přístupu, na stavbě VDJ Pohoř už byly využity zkušenosti s dobrým výsledkem
- reklamovaná koroze svárů nerezů na ČOV Turnov nebyla odstraněna kvalitně, potrubí opět koroduje a netěsní. Provozovatel požaduje provést opravu podle pravidel sváření nerezových materiálů.

p. Pěnička, Bímová, Regál, Lamač

Nepotřebný materiál ze staveb – nedořešeno

Materiál je stále na svém místě. Nabízí se několik řešení, jak se ho zbavit, z nichž každé přináší náklady na likvidaci. (CS Beton, Envistone, TSMT). Rozhodnutí je na VHS.

Potrubí složené u VDJ Libentiny bude použito na stavbu Malá Skála - Pod nádražím.

p. Strnadová