

Údržba prameniště Ondříkovic obnáší vyčištění svodného potrubí od kořenů, propláchnutí filtrační náplně a kontrola všech objektů.



V rámci **deratizace** byla zkontrolována činnost při kladení nástrah v Jilemnici, Lomnici n. P., Rokytnici n. J. a Turnově. kladení nástrah probíhá na předem vytipovaná místa deratizátorem nebo na základě stížnosti občanů (výskyt hlodavců). Díky pravidelné deratizaci je zamoření stokové sítě střední.

Jilemnice



Lomnice n. P.



Turnov



Mytí vodojemu – Nouzov, Na Hranici, Benecko

Při mytí vodojemu pracovníci SČVK dodržují stanovený postup mytí akumulace, který zahrnuje následující kroky: vypuštění a odvětrání; prohlídka akumulace a zjištění stavu; odběr vzorků; mechanické očištění; nástřik roztoku chlornanu sodného s dobou působení min 30 min.; oplach; znovunapuštění a vzorkování. Před odchodem jsou vytřeny podlahy a odstraněny zjevné nečistoty (pavučiny, umazané obklady).

VDJ Nouzov a PK Nouzov 12. 3. 2026



VDJ Na Hranicích 24.- 25. 3. 2026



VDJ Benecko 10. 6. 2026

Při kontrole mytí vodojemu Benecko jsme byli upozorněni na vady střechy – v hliníkové střeše se objevily díry způsobené hřebíky v trámech. Zřejmě vlivem tepelné roztažnosti střechy a sněhové zátěži se plech postupně prodřel. Provozovatel měl na místě odborníka na střechy, který navrhuje výměnu krytí, neboť do střechy již zatýká. S provozem byla domluvena dočasná oprava děr, aby do střechy dál nezatýkalo.

