

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Ing. Petra Mečířová
Roztoky u Jilemnice 191
512 31 Roztoky u Jilemnice

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2025/029448

VYŘIZUJE/LINKA
Martin Fajl / 677

HRADEC KRÁLOVÉ
31.7.2025

Výstavba vodovodního řadu pro plánovanou výstavbu 6 RD v ul. Benešovská, k.ú. Semily

Dne 14.7.2025 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro povolení stavby na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace zpracované Ing. Kreislem (6/2025) se jedná o výstavbu vodovodního řadu pro plánovanou výstavbu 6 RD v ul. Benešovská, k.ú. Semily. V rámci této akce dojde k výstavbě vodovodního řadu délky cca 103 m, který bude napojen na stávající vodovodní řad. Současně dojde k výstavbě 6 ks příprav vodovodních přípojek o celkové délce 16 m. Realizace je navržena na pozemcích parc.č. 4110/2, 2529/3, 2528 a 2528/8. Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Stavebníkem akce je Ing. Lukáš Gašpar, Jihoslovanská 1617, Vrchlabí.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1760 - Jizera od toku Jizerka po tok Oleška, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 669668, X: 994772.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následující podmínky:

- Při realizaci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje