



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČ 49295934, DIČ CZ49295934

Ing. Aleš Kreisl
Fügnerova 42
Vrchlabí
543 01
tel. 604 418 606
email: ales.kreisl@seznam.cz

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
V30/25

VYŘIZUJE
Regál 725 058 980

Turnov:
15.10.2025

**Vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení záměru dle § 184 zákona
č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů**

Stavba: Semily-vodovod „Benešovská“

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k dokumentaci výše zmíněné akce, předběžně souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací za předpokladu dodržení podmínek SČVK, a.s. zn. SCVKZAD 251530 dodržení následujících podmínek:

- Materiál na potrubí bude použit HDPE 100 RC 2,
- potrubí vodovodu ve staničení 1 - 3 m bude uloženo uložit do PE chráničky vč. vymezovacích objímek Raci. Vstup a výstup potrubí do chráničky bude ukončen převlečnou manžetou Raci z důvodu křížení,
- Na potrubí vodovodu budou použity místo kolen z elektrotvarovek PE oblouky,
- navrtávací pasy požadujeme navařovací, budou integrované s domovním šoupětem DAV kit vč. otočného vývodu – **mechanické navrtávací pasy nejsou přípustné,**
- tlaková třída potrubí bude použita vč. veškerých armatur a tvarovek v tlakové třídě PN 16, SDR 11.
- Vodoměrné šachty budou použity od výrobce Bazénplast s.r.o., samonosné VŠ 100,
- V rámci realizace stavby musí být zajištěn výkon odborného dozoru autorizované osoby v oboru **Vodohospodářské stavby** dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů. Tento dozor může být zajištěn:
buď na straně **zhotovitele stavby** prostřednictvím stavbyvedoucího s příslušnou autorizací, nebo na straně **stavebníka (investora)** prostřednictvím technického dozoru stavebníka (TDS) s příslušnou autorizací.
Bez přítomnosti autorizované osoby oprávněné pro vodohospodářské stavby Nebude stavba považována za řádně realizovanou.
- Do vydání povolení záměru investor stavby smluvně vypořádá majetkoprávní vztahy (smlouvu o smlouvě budoucí kupní) s VHS Turnov, které bude od investora vodovod odkupovat. Kontaktní osoba je ředitelka VHS Turnov Ing. Jiřina Bobková, DiS., email: bobkova@vhsturnov.cz. V opačném případě budou

v rámci vodoprávního řízení stanoveny příslušné technické podmínky pro napojení na stávající vodovodní řad, což znamená vybudování vodoměrné šachty na Vámi vybudovaném vodovodu, a to před napojením do stávajícího vodovodu v majetku VHS Turnov,

- VHS Turnov schválí zhotovitele stavby,
- VHS Turnov schválí veškerý používaný materiál pro stavbu vodovodu.
- V dostatečném časovém předstihu (min. 14 před zahájením stavby) dojde k informování VHS Turnov investorem o zahájení stavby.

Toto vyjádření se vydává pro povolení záměru, nenahrazuje vyjádření provozovatele Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice k existenci stávajících sítí a k projektové dokumentaci.

S pozdravem

Bc. Vojtěch Regál, DiS.
Investiční technik VHS Turnov